

Zacisk bezpośredniego przyłączania do szyn zbiorczych



KS 300

- Zacisk przyłącza bezpośredniego do szyn zbiorczych
- zacisk AL./CU 120 - 300 mm²

- do przewodów Cu jednożyłowych (sol), wielożyłowych (s), elastycznych (f) ze szczelnie gazowo zaprasowaną tulejką końcową żyły
- do szyny miedzianej od 20 x 10 mm do 30 x 10 mm
- do systemu szyn zbiorczych 630A N + L1-L3
- Wskazówki dotyczące przygotowania żył aluminiowych: 1. Oczyszczyć uważnie odizolowaną końcówkę żyły przez zeszkrobienie utlenionej warstwy np. nożem. Nie używaj pilnika, papieru ściernego ani szczotki. 2. Bezpośrednio po usunięciu utlenionej warstwy pokryj żyłę niezawierającym kwasów ani zasad tłuszczem np. wazeliną i zamocuj ją natychmiast w zacisku. 3. Powyższą procedurę powtórz jeśli żyła została odłączona i ma być podłączona ponownie. 4. Ze względu na skłonność aluminium do „płynięcia” każdy zacisk powinien być dokręcony przed uruchomieniem instalacji i po pierwszych 200 godzinach działania

Moment dokręcania zacisku:	30,0 Nm
szerokość	38 mm
Masa:	0,449 kg