



**STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH  
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI**

**JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY**

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80  
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP

BBJ-SEP

BBJ-SEP

**CERTYFIKAT Nr B/12/90/08**

uprawnający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza

certyfikatu:

Z.P.H. „ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.o.  
ul. Rogatka 14  
62-860 Opatówek

Nazwa i adres producenta:

Z.P.H. „ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.o.  
ul. Rogatka 14  
62-860 Opatówek

Nazwa wyrobu:

Obudowy do rozdzielnic elektrycznych nn

Typ (odmiany):

OZP - obudowa zestawu pomiarowego,  
OZP/z - obudowa zestawu pomiarowego z zamkiem

Podstawowe parametry:

napięcie znamionowe izolacji  $U_i$ : 500 V;  
stopień ochrony: IP65, IK07;  
temperatura otoczenia: - 25 °C + + 60 °C;  
do zastosowań napowietrznych.

Wyrób spełnia wymagania

bezpieczeństwa zawarte w:

PN-EN 62208: 2006, EN 62208:2003

Nr sprawozdania:

LA-08.46/1, LA-08.46/2

System certyfikacji:

SYSTEM 5 ISO

Prawo do oznaczania w okresie od 2008-04-30 do 2013-04-29

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)

jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Prawa i obowiązki obu stron wynikające z niniejszego certyfikatu określa odrębna umowa.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2008 r.



Dyrektor

Janusz Okólski