



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/065/12

No. B/12/065/12

Posiadacz certyfikatu: Z.P.H. „ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.o.

(Nazwa i adres) ul. Rogatka 14

Certificate holder: 62-860 Opatówek, Poland

(Name and address)

Producent: Z.P.H. „ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.o.

(Nazwa i adres) ul. Rogatka 14

Manufacturer: 62-860 Opatówek, Poland

(Name and address)

Nazwa wyrobu:

Name of the product:

Puszki instalacyjne, izolacyjne, podtynkowe lub naścienne,
z materiału nierozprzestrzeniającego płomienia.

Installation, insulation, flush-type or surface-type mounting box,
mounted of propagating material non flame.

Typ (model):

Type (model):

Typ type:

(A): PKp/t-Ø70, PKP/t-Ø80

puszki odgałęźne tapping connecting boxes

(B): Pp/t-1, Pp/t-2, Pp/t-3, Pp/t-4, Pp/t-5,

Pp/t-6, Pp/t-7, Pp/t-8, Pp/t-9, Pp/t-10

puszki odgałęźne tapping connecting boxes

(C): PZO nr kat. cat. No. 35.01

puszka do złącza odgromowego

box for lightning protection system

Dane techniczne:

Technical data:

500 V~; -25°C ÷ +60°C; (A), (C): IP20, (B): IP40

System certyfikacji:

Certification system:

5 według Przewodnika ISO/IEC 67

5 according to ISO/IEC Guide 67

Data ważności:

Valid until:

2017-05-21

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):

Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60670-22:2009 (EN 60670-22:2006)	LO-12.031/I	BBJ
PN-EN 60670-1:2007+IS1:2009+AC:2010+Ap1:2010 (EN 60670-1:2005+IS1:2009+AC:2010)	LO-12.031/II	
	LO-12.031/III	

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z BBJ.

Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik

Teodor Pysznik

Warszawa, 2012-05-22

CERTYFIKAT nr B/12/065/12
CERTIFICATE No. B/12/065/12

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Miejsce produkcji: Z.P.H. „ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.o.
Place of manufacture: ul. Rogatka 14
62-860 Opatówek, Poland

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/547/06
The number of the previous certificate: B/12/547/06

CW-TS 12.134
Nr rej. S-S-12-006
Reg. No. S-S-12-006

Rozdzielnik:
Copy to:

1. Z.P.H. „ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.o.
ul. Rogatka 14
62-860 Opatówek, Poland
2. CW