

CERTYFIKAT Nr 12/14/Z

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z o.o.
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatówek

Nazwa i adres producenta: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z o.o.
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatówek

Miejsce produkcji: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z o.o.
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatówek

Nazwa wyrobu: Obudowy i puszki hermetyczne OH, OH-V0, PH, PH-V0
wg załącznika
Podstawowe parametry wg załącznika

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 60670-1:2007 (IDT EN 60670-1:2005), PN-EN 60670-22:2009 (IDT EN 60670-22:2006)

Ocenę zgodności dokonano na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2013/103, B/2013/104 z dnia 29.03.2014 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników kontroli warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 25/2013, 25/2013/S z dnia 27.02.2013 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 06.07.2014 r. do 05.07.2019 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

DYREKTOR ds. CERTYFIKACJI


mgr inż. Ewa Suchan



PREZES ZAKŁADU


dr inż. Mateusz Górka

Katowice, dnia 04.07.2014 r.

**Załącznik
do Certyfikatu nr 12/14/Z
z dnia 04.07.2014 r.**

Puszki hermetyczne typ PH

PH-0(A, ...), PH-1(A, B....), PH-2(A, B, C....), PH-3(A, B, C....), PH-4(A, B, C....),
PH-5(A, B, C....)

Puszki hermetyczne typ PH – V0 (V0 materiał samogasnący)

PH-0(A, ...), PH-1(A, B....)-V0 , PH-2(A, B, C....)-V0, PH-3(A, B, C....)-V0,
PH-4(A, B, C....)-V0, PH-5(A, B, C....)-V0

U_N izolacji 500V

U_N robocze 230/400V

IK 07

IP 65

Temp pracy -25 do +60 C

Puszki instalacyjne natynkowe typ PO

PO – 65, PO – 80, PO – 100

U_N izolacji 500V

U_N robocze 230/400V

IK 07

IP 44

Temp pracy -25 do +60 C

Obudowy hermetyczne typ OH

OH-0(A, ...), OH-1(A, B....), OH-2(A, B, C....), OH-3(A, B, C....), OH-4(A, B, C....),
OH-5(A, B, C....)

Obudowy hermetyczne typ OH - V0 (V0 materiał samogasnący)

OH-0(A, ...)-V0, OH-1(A, B....)-V0, OH-2(A, B, C....)-V0, OH-3(A, B, C....)-V0,
OH-4(A, B, C....)-V0, OH-5(A, B, C....)-V0

U_N izolacji 500V

U_N robocze 230/400V

IK 07

IP 65

Temp pracy -25 do +60 C

DYREKTOR ds. CERTYFIKACJI


mgr inż. Ewa Suchan



PREZES Zarządu


dr inż. Mateusz Górka