



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/034/08

Dostawca: Z.P.H. „ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Rogatka 14
62-860 Opatówek

Producent: Z.P.H. „ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Rogatka 14
62-860 Opatówek

Nazwa wyrobu: Obudowy do rozdzielnic elektrycznych nn

Typ (model): OZP - obudowa zestawu pomiarowego,
OZP/z - obudowa zestawu pomiarowego z zamkiem

Dane techniczne: napięcie znamionowe izolacji U_i : 500 V;
stopień ochrony: IP65, IK07;
temperatura otoczenia: $-25\text{ °C} \div +60\text{ °C}$;
do zastosowań napowietrznych.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 62208:2006 (EN 62208:2003)	LA-08.46/1, LA-08.46/2	BBJ

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1089)

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie **CE** na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).



Warszawa, dnia 30 kwietnia 2008 r.



Dyrektor

Janusz Okólski