

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2243/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Remontowa Lighting Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu 113-03Ex, 113-04Ex**
produkowany przez: **Remontowa Lighting Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk**
w zakładzie produkcyjnym: **Remontowa Lighting Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk**
spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**


Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2952/2014 z dnia 03.06.2014 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 852/BA/14 z dnia 13.10.2014 r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 07.11.2014 r.) wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2243/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa: od **13.11.2014 r.** do **12.11.2019 r.**

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 13 listopada 2014 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2243/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB


Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu 113-03Ex, 113-04Ex

Typ	113-03Ex, 113-04Ex
	Z - zasilana centralnie
Tryb pracy	1 - zasilana ciągle
Urządzenia	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)
Znamionowe napięcie zasilania	AC 50Hz: 230V, 110V, 42V, 24V; DC: 230V, 110V, 42V, 24V
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP66
Źródło światła	żarówka z gwintem E27
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)
Przystosowana do piktogramów	nie
Sposób zamocowania	zwieszakowa
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania
Materiał obudowy	metal (obudowa), szkło (klosz)


WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 13 listopada 2014 r.