

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 2080/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Protec Fire Detection PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire, BB9 6RT, Wielka Brytania**

stwierdza, że wyrób: **Ręczny ostrzegacz pożarowy typu 6000/MCP, 6000/MCP/WP**

produkowany przez: **Protec Fire Detection PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire, BB9 6RT, Wielka Brytania**

w zakładzie produkcyjnym: **Protec Fire Detection PLC
Churchill Way
Nelson, Lancashire, BB9 6RT, Wielka Brytania**

spełnia wymagania: **pkt. 10.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2657/2013 z dnia 29.10.2013 r.
2. Sprawozdanie z badań nr TE 216455 z dnia 04.03.2005 wykonanych przez BRE Testing oraz 513/BA/13 z dnia 28.02.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2080/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa:

od 28.04.2014 r.

do 27.04.2019 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

ml. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 28 kwietnia 2014 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2080/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu 6000/MCP, 6000/MCP/WP

Odmiana:	6000/MCP	6000/MCP/WP
Znamionowe napięcie zasilania:	24 V DC	
Napięcie zasilania – dolna wartość:	16 V DC	
Napięcie zasilania – górna wartość:	30 V DC	
Prąd dozoru:	0,45 mA	
Prąd alarmowania:	0,85 mA / 4,5 mA	
Kategoria środowiskowa:	wewnętrzny	zewnętrzny
Stopień ochrony obudowy:	---	ROP jest odpowiednio chroniony przed dostępem wody
Zakres temperatur pracy:	- 10 °C ÷ + 55 °C	- 25 °C ÷ + 70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	93 % bez kondensacji	
Wymiary:	89 x 93 x 27,5	93 x 97,5 x 71
Rodzaj uruchamiania:	Uruchamiany bezpośrednio	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

mgr inż. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 28 kwietnia 2014 r.