

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2100/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Protec Fire Detection PLC

Churchill Way

Nelson, Lancashire, BB9 6RT, Wielka Brytania

stwierdza, że wyrób:

Sygnalizator akustyczny typu 6000/SSR2

produkowany przez:

Protec Fire Detection PLC

Churchill Way

Nelson, Lancashire, BB9 6RT, Wielka Brytania

w zakładzie produkcyjnym:

Protec Fire Detection PLC

Churchill Way

Nelson, Lancashire, BB9 6RT, Wielka Brytania

spełnia wymagania:

pkt. 11.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2658/2013 z dnia 29.10.2013 r.
2. Sprawozdanie z badań nr TE 216301 z dnia 01.11.2005 r. wykonanych przez BRE Testing oraz 514/BA/13 z dnia 28.02.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2100/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa:

od 15.05.2014 r.

do 14.05.2019 r.

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



dr hab. inż. Ewa Rudnik



Józefów, dnia 15 maja 2014 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2100/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB


Sygnalizator akustyczny typu 6000/SSR2

Odmiana:	6000/SSR2
Napięcie zasilania – wartość nominalna:	24 V DC
Napięcie zasilania – dolna wartość:	18 V DC
Napięcie zasilania – górna wartość:	27 V DC
Prąd dozorowania:	0,7 mA
Prąd alarmowania:	4 mA
Typ:	B
Wymiary:	77 x 114 mm

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



dr hab. inż. Ewa Rudnik



Józefów, dnia 15 maja 2014 r.