



ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens



Zertifikat Nr.: **43-165-06**

Gültig von: 2014 12 17
bis: 2015 07 07

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Firma: **PC Electric Ges.m.b.H.**
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Produkt: **Industriesteckdose**

Grundlage für dieses erteilte Recht bildet die Einhaltung der Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Standards, Bestimmungen und Normen wie aus dem (den) Prüfakt(en) **TGM-VA EE 35803** hervorgeht.

Das Prüfzeichen dokumentiert die Konformität des geprüften Baumusters und aller mustergetreu gefertigten Produkte.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter Prüfwesen & Zertifizierung

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Wien, 2014 12 17

Dipl.-Ing. W. Martin





Hersteller:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Fertigungsstätte(n):

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Geprüft und zertifiziert nach:

ÖVE/ÖNORM EN 60309-1:2013-03-01
ÖVE/ÖNORM EN 60309-2:2013-03-01

Dieses Zertifikat bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.

Produkt: Industriesteckdose

Typenbezeichnung:

Technische Daten:

Handelsmarke:

382

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Anbausteckdose
mit Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

383

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Anbausteckdose
mit Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

182

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Wandsteckdose
mit Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

ÖVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmwf.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche





183

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Wandsteckdose
mit Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

362

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Anbausteckdose
ohne Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

363

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Anbausteckdose
ohne Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

162

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Wandsteckdose
ohne Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

163

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Wandsteckdose
ohne Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

982

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Wandsteckdose (durchschleifbar)
mit Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

983

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Wandsteckdose (durchschleifbar)
mit Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

OVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmwf.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche





962

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Wandsteckdose (durchschleifbar)
ohne Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

963

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Wandsteckdose (durchschleifbar)
ohne Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

3822

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP67 oder IP66/IP67
Anbausteckdose
mit Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

3832

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP67 oder IP66/IP67
Anbausteckdose
mit Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

1822

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP67 oder IP66/IP67
Wandsteckdose
mit Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

1832

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP67 oder IP66/IP67
Wandsteckdose
mit Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

3622

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP67 oder IP66/IP67
Anbausteckdose
ohne Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

OVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmwf.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche



3632

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP67 oder IP66/IP67
Anbausteckdose
ohne Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

1622

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP67 oder IP66/IP67
Wandsteckdose
ohne Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

1632

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP67 oder IP66/IP67
Wandsteckdose
ohne Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

9822

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP67 oder IP66/IP67
Wandsteckdose (durchschleifbar)
mit Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

9832

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP67 oder IP66/IP67
Wandsteckdose (durchschleifbar)
mit Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

9622

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP67 oder IP66/IP67
Wandsteckdose (durchschleifbar)
ohne Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

9632

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung: 50 V
IP67 oder IP66/IP67
Wandsteckdose (durchschleifbar)
ohne Hilfsnase

PCE / ELCEE / METECEE

Typenliste

Typ	Pole	Stellung Hilfsnase [h]	Nennbetriebs- spannung [V]	Frequenz [Hz]	Hilfsnase
162 362 962	2	-	20-25	50 und 60	ohne
182 382 982		12	40-50	50 und 60	mit
		4	20-25 und 40-50	100-200	
		2		300	
		3		400	
		11		>400-500	
		10		DC	
163 363 963	3	-	20-25	50 und 60	ohne
183 383 983		12	40-50	50 und 60	mit
		4	20-25 und 40-50	100-200	
		2		300	
		3		400	
		11		>400-500	
		10		DC	
		1622 3622 9622		2	
1822 3822 9822	12	40-50	50 und 60		mit
	4	20-25 und 40-50	100-200		
	2		300		
	3		400		
	11		>400-500		
	10		DC		
	1632 3632 9632		3		
1832 3832 9832	12	40-50		50 und 60	mit
	4	20-25 und 40-50		100-200	
	2			300	
	3			400	
	11			>400-500	
	10			DC	

OVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmfwf.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche