

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr TF3/WE/0010

Producent:	TELE-FONIKA Kable Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna
Adres:	ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska

niniejszym deklaruje, że wyrób:

Opis wyrobu: Przewody w izolacji gumowej na napięcie znamionowe do 450/750 V. Przewody giętkie

Oznaczenie typu: H05RR-F, A05RR-F, H05RN-F, H07RN-F, A07RN-F

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (łącznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE	Dyrektywa niskonapięciowa (Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)
------------	---

Zgodność wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm

Nr i data wydania:	Tytuł:
PN-HD 22.4 S4:2005 VDE 0282-4:2005	Przewody o izolacji usieciowanej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody giętkie i sznury Przewody w izolacji gumowej na napięcie znamionowe do 450/750 V. Część 4: Przewody giętkie


Informacje dodatkowe

Przewody H07RN- spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów w zakresie stosowania w elektrycznych instalacjach odkrywkowych i podziemnych zakładów górniczych poza strefami zagrożenia wybuchem.
--

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: ...04

Kraków, dnia: 2008-10-09

Szymon Dukala, Kierownik Kontroli Jakości TF3
(imie nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej producenta)


.....
(podpis)

Numer dokumentu:
