

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr TF2/WE/0006/1

Producent: **TELE-FONIKA KABLE S.A.**

Adres: **ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska**

niniejszym deklaruje, że wyrób

Opis wyrobu:

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe na napięcie znamionowe 450/750V

Oznaczenie typu:

YDY(żo) - 450/750V

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (łącznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE

**Dyrektywa niskonapięciowa
(Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006)**

**Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
(Dz.U.2007.155.1089)**

Zgodność wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm:

Nr i data wydania dokumentu:	Tytuł:
PN-EN 50525-1:2011	Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U₀/U) - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)
PN-E-90056:1987	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe
ZN-TF-221:2014	Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe na napięcie nie przekraczające 450/750V. Przewody o izolacji i powłoce PVC, okrągłe


Informacje dodatkowe:

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia: IEC 60332-1-2

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: ...04

Kraków dnia: **15.01.2014r.**

Kierownik Działu Kontroli Jakości Ryszard Skiba
(stanowisko osoby reprezentującej producenta, imię i nazwisko)


.....
podpis

Dokument nr: