



01-330 WARSZAWA, ul. MORY 8, LABORATORIUM WIELKOPRĄDOWE tel./fax 0 22 836 80 16
Akredytowane przez PCA (certyfikat nr AB 323)

OCENA TECHNICZNA Nr IEn - EWP - 896/2012

1. **Przedmiot oceny:** Mufy kablowe przelotowe typu JOP-CG, 0,6/1 kV produkcji firmy RADPOL S.A.
2. **Zamawiający:** RADPOL S.A.; ul. Batorego 14; 77-300 Człuchów; Polska
3. **Dostarczone dokumenty:**
 - 1) Raport z badań Nr EWP/58/E/2007 z dn. 09.11.2007 r. Instytut Energetyki, Warszawa
 - 2) Raport z badań Nr EWP/36/E/2002 z dn. 21.11.2002 r. Instytut Energetyki, Warszawa
 - 3) Instrukcja montażu: Mufa JOP-CG, 0,6/1 kV; „Montaż mufy kablowej przelotowej do kabli o izolacji gumowej 06/1 kV”; Nr kat. 1941, 1942, 1943, 1945, 1947, 1948 i 1949 z dn. 2007.10.05; RADPOL S.A.
 - 4) Analiza wyników badań i właściwości technicznych osprzętu kablowego firmy RADPOL S.A.: EWP/59/E/2012, Instytut Energetyki, Warszawa, grudzień 2012

4. **Ocena:**

Na podstawie pozytywnych rezultatów badań zawartych w raportach z badań wymienionych w p. 3.1 i 3.2, uznaje się, że mufy kablowe przelotowe typu JOP-CG 0,6/1 kV, produkcji RADPOL S.A., zmontowane zgodnie z instrukcjami montażu (p. 3.3), spełniają wymagania normy PN-EN 50393:2006.

Mufy te nadają się ze względów technicznych do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych jako mufy przelotowe do kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 0,6/1(1,2) kV, o izolacji polwinitowej typu Y(A)KY wg PN-E-90401:1993 lub PN-HD 603 S1:2006/A3:2009.

Ocena Techniczna ważna do 31.12.2015 r.

Kierownik Zespołu Oceniającego

mgr inż. Maciej Owsiniński

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Lidia Gruza

KIEROWNIK
PIONU ELEKTRYCZNEGO

prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Przybysz

Warszawa, dnia 31.12.2012 r.

Wyłączne prawo dysponowania tym dokumentem zachowuje Zamawiający