

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 46/PTMET/2013/PL

Dostawca
Adres
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Hłżecka 24, 02-135 WARSZAWA

reprezentujący Producenta
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35 rue Joseph Monier
F92500 Rueil Malmaison, France

Wyroby
Mierniki parametrów elektrycznych Power Logic

PM3200, PM3210, PM3250, PM3255

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że powyższe wyroby, pod warunkiem zainstalowania, utrzymywania i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami, normami, instrukcją producenta i dobrą praktyką inżynierską, spełniają wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej:

- 2006/95/EC Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD)
- 2004/108/EC Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC)

dla tych obszarów zastosowań, gdzie to oznakowanie jest obowiązkowe. Opisane powyżej wyroby są zgodnie z:

- PN-EN 61557-12:2008** Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000V i stałych do 1 500V -- Urządzenia do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 12: Urządzenia do pomiarów i monitorowania parametrów sieci (PMD)
[IDT EN 61557-12:2008]
- PN-EN 61326-1:2009** Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Część 1: Wymagania ogólne
[IDT EN 61326-1:2006]
- PN-EN 61010-1:2011** Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne
[IDT EN 61010-1:2010]

Oznaczenie CE na wyrobach i/lub na opakowaniu oznacza, że Schneider Electric posiada odnośną dokumentację techniczną, która jest dostępną dla organów upoważnionych do kontroli rynku.

Informacje dodatkowe:

Niniejszy dokument wystawiono na podstawie „EC Declaration of Conformity” wystawionej przez SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA w dniu 11-01-2013.

Warszawa, 2013-03-26

(miejsce i data wystawienia)

Janusz Masłowski – Szef Produktu

