

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 2200/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ATLANTYK LED**
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia

produkowany przez: **LUG Light Factory Sp. z o.o.**
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

w zakładzie produkcyjnym: **LUG Light Factory Sp. z o.o.**
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2731/2013 z dnia 19.12.2013 r.
2. Sprawozdanie z badań nr B/2014/7 z dnia 13.01.2014 r. (wraz z 6 aneksami z dnia 15.01.2014 r. oraz 27.02.2014 r.) wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" oraz sprawozdanie z badań nr 679/BA/14 z dnia 30.05.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2200/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa:

od **28.11.2014 r.**

do **04.09.2019 r.**

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 28 listopada 2014 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2200/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ATLANTYK LED w odmianach:

oprawy z własnym zasilaniem:

Nazwa oprawy	Strumień świetlny	Czas pracy w trybie awaryjnym	Tryb pracy	Klosz	IP
ATLANTYK STRONG LED 1299 ED	3100lm/840 4400lm/840 5300lm/840 7400lm/840 2950lm/830 4200lm/830 5100lm/830 7100lm/830	1h 2h 3h	M NM	PMMA opal	IP65
ATLANTYK EXTREME LED 1299 ED	3100lm/840 4400lm/840 5300lm/840 7400lm/840 2950lm/830 4200lm/830 5100lm/830 7100lm/830	1h 2h 3h	M NM	PMMA opal	IP65

Oprawy z własnym zasilaniem mogą występować w następujących wykonaniach: ST, AT, DATA;

oprawy zasilane centralnie:

Nazwa oprawy	Strumień świetlny	Wykonanie	Tryb pracy	Klosz	IP
ATLANTYK STRONG LED 1299 ED	3100lm/840 4400lm/840 5300lm/840 7400lm/840 2950lm/830 4200lm/830 5100lm/830 7100lm/830	CB	M NM	PMMA opal	IP65
ATLANTYK EXTREME LED 1299 ED	3100lm/840 4400lm/840 5300lm/840 7400lm/840 2950lm/830 4200lm/830 5100lm/830 7100lm/830	CB	M NM	PMMA opal	IP65

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB

Zboina
bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia 28 listopada 2014 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2200/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB


Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ATLANTYK LED

Typ	ATLANTYK LED	
	Z - zasilana centralnie	X - z własnym zasilaniem
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle; 2 - zespolona zasilana nieciągłe; 3 - zespolona zasilana ciągle;	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle; 2 - zespolona zasilana nieciągłe; 3 - zespolona zasilana ciągle;
Urządzenia	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	A - zawiera urządzenia testujące E - z niewymienialną lampą
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	*60 - 1 godzina; 120 - 2 godziny; 180 - 3 godziny;
Znamionowe napięcie zasilania	220 ÷ 240 V AC 50-60 Hz; 220 ÷ 240 V DC;	220 ÷ 240 V AC 50-60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP65	
Źródło światła	LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana zwieszakowa	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne, metal	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 28 listopada 2014 r.