



Ref. Certif. No.

CN32453

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Contactor Relay

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

ABB France
3 Rue Jean Perrin CS 90009 69687, Chassieu Cedex, FRANCE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co., Ltd
Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen
City, Guangdong Province, P.R.China

Name and address of the factory
Nome et adresse de l'usine

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co., Ltd
Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen
City, Guangdong Province, P.R.China

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC24-127V/6A, AC220-240V/4A, AC380-440V/3A, AC500-690V/2A DC-13: Ue/Ie: DC24V/6A, DC48V/2.8A, DC72V/1A, DC110V/0.55A, DC125V/0.55A, DC220-250V/0.3A
Us: AC: 24V, 42V, 48V, 110V, 115V, 220V, 230V, 240V, 400V, 415V (50/60Hz), 380V (50Hz), 120V, 277V (60Hz);
DC: 12V, 24V, 48V, 60V, 110V, 125V, 220V, 240V
ABB

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

NS, NSL

Model / Type Ref.
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

PUBLICATION

EDITION

IEC 60947-5-1:2003(3rd edition)+A1:2009

00901-CB2014CQC-063358

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2014-12-25

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282

website
www.cqc.com.cn

CB 0028195