



Ref. Certif. No.

SE-70921IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
ProduitName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantName and address of the factory
Nom et adresse de l'usine
Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeurModel / Type Ref.
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

Auxiliaries for contactor

ABB France,
3 Rue Jean Perrin, CS 90009,
69687 Chassieu Cedex, FRANCE

Same as applicant

Linaset a. s.,
Ceskoslovenské armády 362,
747 87 Budisov Nad, Budisovkou, CZECH REPUBLICAC-15: 500-690V, 2A / 400-440V, 3A / 240V, 4A / 127V, 6A
DC-13: 600V, 0.1A / 500V, 0.13A / 400V, 0.15A / 250V 0.27A /
125V, 0.55A / 72V, 1A / 48V, 4A / 24V, 6A. See also page 2.**ABB**

-

CA4-1P, CAL4-**

-

IEC 60947-5-1:2003 and A1

1213960-2, 1116460-1 and 1116460-2

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00

Date: 9 November 2012

Intertek

Signature:

Bo Berglöv

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Rated impulse withstand voltage $U_{imp} = 6kV$

Rated insulation voltage $U_i = 690V$

Type	AC-15		DC-13	
	Ue (V)	Ie (A)	Ue (V)	Ie (A)
CAL4-** CA4-1P	≤127	6	≤24	6
	>127 ≤ 240	4	>24 ≤ 48	4
	>240 ≤ 440	3	>48 ≤ 72	1
	>440 ≤ 690	2	>72 ≤ 125	0,55
			>125 ≤ 250	0,27
			>250 ≤ 400	0,15
			>400 ≤ 500	0,13
			>500 ≤ 600	0,1

Type key for products covered by this certificate:

CAL4 - 11 S

1 2 3

1 = Name of series

CAL4 = 2-pole, side-mounted contact block

CA4 = 1-pole, 2nd stack mounted contact block

2 = Number of NO- and NC-contacts

01 = 0 NO-contact and 1 NC-contact (only CA4)

10 = 1 NO-contact and 0 NC-contact (only CA4)

11 = 1 NO-contact and 1 NC-contact (only CAL4)

3 = Characteristic of terminals

"blank" = screw terminals

S = Spring terminals (only CAL4)

RT = terminals for ring lugs (only CAL4)

Date: 9 November 2012

Signature:

