



Ref. Certif. No.

SE-70923

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Auxiliary contact block

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

ABB France,
3 Rue Jean Perrin, CS 90009,
69687 Chassieu Cedex, FRANCE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Same as applicant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine
Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Linaset a. s.,
Ceskoslovenské armády 362,
747 87 Budisov Nad, Budisovkou, CZECH REPUBLIC

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

AC-15: 500-690V, 2A / 400-440V, 3A / 240V, 4A / 127V, 6A
DC-13: 600V, 0.1A / 500V, 0.13A / 400V, 0.15A / 250V, 0.27 /
125V, 0.55A / 72V, 1A / 48V, 4A / 24V, 6A See also page 2.

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

ABB

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

-

Model / Type Ref.
Ref. De type

CC4-10, CC4-01

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

-

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-5-1:2003 and A1

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

1213960-4

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00

Intertek

Signature:

Bo Berglöv

Date: 9 November 2012

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Rated impulse withstand voltage $U_{imp} = 6kV$

Rated insulation voltage $U_i = 690V$

Type	AC-15		DC-13	
	Ue (V)	Ie (A)	Ue (V)	Ie (A)
CC4-**	≤127	6	≤24	6
	>127 ≤ 240	4	>24 ≤ 48	4
	>240 ≤ 440	3	>48 ≤ 72	1
	>440 ≤ 690	2	>72 ≤ 125	0,55
			>125 ≤ 250	0,27
			>250 ≤ 400	0,15
			>400 ≤ 500	0,13
			>500 ≤ 600	0,1

Type key for products covered by this report:

CC4 - 01
1 2

1 = Name of series

CC4 = 1-pole, 2nd stack mounted contact block

2 = Number of NO- and NC-contacts

01 = 0 NO-contact and 1 NC-contact

10 = 1 NO-contact and 0 NC-contact

Date: 9 November 2012

Signature: 