



Ref. Certif. No.

SE-70922A2IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

Auxiliaries for contactor

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurABB France,
3 Rue Jean Perrin, CS 90009,
69687 Chassieu Cedex, FRANCEName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Same as applicant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème}Deltaplast Poland,
Armii Krajowej 8,
05-500 Piaseczno, POLANDRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesAC-15: 500-690V, 2A / 400-440V, 3A / 240V, 4A / 127V, 6A
DC-13: 600V, 0.1A / 500V, 0.13A / 400V, 0.15A / 250V 0.27A /
125V, 0.55A / 72V, 1A / 48V, 4A / 24V, 6A. See also page 2Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)**ABB**Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

-

Model / Type Ref.
Ref. De type

CA4-4P, CAT4-***, VE4

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

See page 2.

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la


IEC 60947-5-1:2003 and A1

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

1404242STO-003, 1404242STO-001, 1116459-2

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00**Intertek**

Date: 4 April 2014

Signature: 

Bo Berglöv

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Rated impulse withstand voltage $U_{imp} = 6kV$

Rated insulation voltage $U_i = 690V$

Type	AC-15		DC-13	
	Ue (V)	Ie (A)	Ue (V)	Ie (A)
CAT4-*** CA4-4P	≤127	6	≤24	6
	>127 ≤ 240	4	>24 ≤ 48	4
	>240 ≤ 440	3	>48 ≤ 72	1
	>440 ≤ 690	2	>72 ≤ 125	0,55
			>125 ≤ 250	0,27
			>250 ≤ 400	0,15
			>400 ≤ 500	0,13
			>500 ≤ 600	0,1
VE4	U _e =500V, I _{th} =16A U _i =690V, U _{imp} =6kV			

Type key for products covered by this certificate:

CAT4 - 11 E S
1 2 3 4

1 = Name of series

CAT4 = 2-pole, 2nd stack mounted contact block

CA4 = 4-pole, 2nd stack mounted contact block

2 = Number of NO- and NC-contacts

04 = 0 NO-contact and 4 NC-contact (only CA4)

13 = 1 NO-contact and 3 NC-contact (only CA4)

22 = 2 NO-contact and 2 NC-contact (only CA4)

31 = 3 NO-contact and 1 NC-contact (only CA4)

40 = 4 NO-contact and 0 NC-contact (only CA4)

11 = 1 NO-contact and 1 NC-contact (only CAT4)

3 = Contact arrangement

E, M, U, N (only for CA4 and CAT4) or SP (only for CA4)

4 = Spring terminals

"blank" = screw terminals

S = Spring terminals

RT = terminals for ring lugs

This certificate replaces CB certificate SE-70922A1, dated 3 December 2012. A new certificate is issued due to editorial corrections in reports.

Date: 4 April 2014

Signature: 