Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.
Registration No.
44 799 12 393737 000

Zeichen des Auftraggebers *Customer's reference*	**Auftragsdatum** *Date of order*	**Aktenzeichen** *File reference*	**Prüfbericht Nr.** *Test report no.*
	16.03.2011	**8000393737**	**12 799 393737 000**

Name und Anschrift des Auftraggebers	**ABB AB, Jokab Safety Varlabergsvägen 11 SE-434 39 Kungsbacka Sweden**	*Customer's name and address*
Geprüft nach	**EN 62061:2005 EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2008**	*Tested in accordance with*
Beschreibung des Produktes	**Proximity safety sensor with integrated AS-i safety input slave for bus system "AS-i Safety at Work"**	*Description of product*
Typenbezeichnung	**Eden AS-i (Sensor "Adam" / Actuator "Eva")**	*Type Description*
Serien-Nr.	**Hardware Rev. F**	*Serial-no.*
Bemerkung	PFH = 6.0 * 10^{-10} 1/h ($MTTF_D$ = high) SIL 3 according to EN 62061, category 4 / PL "e" according to EN ISO 13849-1 can be achieved in combination with an appropriate AS-i safety monitor.	*Remark*

Dieses Zertifikat bescheinigt das Ergebnis der Prüfung an dem vorgestellten Prüfgegenstand. Eine allgemein gültige Aussage über die Qualität der Produkte aus der laufenden Fertigung kann hieraus nicht abgeleitet werden.
This certifies the result of the examination of the product sample submitted by the manufacturer. A general statement concerning the quality of the products from the series manufacture cannot be derived there from.

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle / *Certification body*
Maschinen / *Machinery*

Gültig bis / *Valid to*: 29.08.2017

Hannover, 29.08.2012

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Langemarckstr. 20 • 45141 Essen • Fon +49 (0)201 825 5120 • Fax +49 (0)201 825 3209 • Email: machinery@tuev-nord.de