



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Dostawca Adres	Schneider Electric Polska Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12, 02-673 WARSZAWA
reprezentujący Producenta	Schneider Electric Industries SAS 89, boulevard Franklin Roosevelt 92500 Rueil Malmaison Francja
Deklaruje że produkty	Obudowy Poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym NSYPLM , (Thalassa)

Jeżeli są zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją producenta oraz ogólnie przyjętą praktyką inżynierską Spełniają wymagania poniższych dyrektyw :

- | | |
|--|----------------------------------|
| System Prisma Plus spełnia również wymagania poniższych Dyrektyw Unii Europejskiej | |
| - 2006/95/EC | Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) |
| - 89/106/CE - 93/68/CE | Wyroby budowlane (CPD) |

Oraz wymagania norm

- **PN-EN 62208** – Obudowy do rozdzielnic niskonapięciowych i sterownic. Ogólne wymagania
- **PN-EN 60529** - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy IP55 z przepustami NSYEC--
- **PN-EN 62262** - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK10)
- **PN-EN 60.695-11-10** – Materiały samo gasnące: Próba rozgrzanego drutu: Poliester 960°C, klamka i uszczelka 650°C
- **PN-EN 60.695-11-10** – Materiały samo gasnące klasa HB40
- **PN-EN 61439** – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe: drugi stopień ochronności (Klasa II zgodnie z PN-EN 60.364-4-41

Dodatkowe informacje:

Certyfikaty zewnętrznych biur: Bureau Veritas, Underwriters Laboratories, Germanisher LLoyds.

Zakłada się, że powyższe produkty będą instalowane i użytkowane przez wykwalifikowany personel

Rok oznakowania „CE” - 1999

Rok oznakowania „CE” (NSYPLM) - 2010

Informacje dodatkowe:

Niniejsza deklaracja jest dokumentem Schneider Electric, Schneider Electric Polska Sp. z o. o jest upoważnionym przedstawicielem Schneider Electric na terenie Polski.

Warszawa, 2014-07-21
(miejsce i data wystawienia)

Artur Tobiasz

Imanol Rego[podpis ręczny]
Universal Enclosure Director
Data wydania 24 luty 2012