



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.plCERTYFIKAT
uprawnijający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/110/14

No. B/12/110/14

Posiadacz certyfikatu: „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
(Nazwa i adres) ul. Warecka 1
Certificate holder: 91-202 Łódź, Poland
(Name and address)

Producent: „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
(Nazwa i adres) ul. Warecka 1
Manufacturer: 91-202 Łódź, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Elektromechaniczne aparaty sterownicze. Łączniki krańcowe.
(Name of the product) Electromechanical control circuit devices. Limit switches.

Typ (model): Łączniki krańcowe: PAP, PSP, PDP, PSDP, PBP, PSBP, PAM, PSM,
(Type (model)) Limit switches: PDM, PSDM, PBM, PSBM, PCM, PSCM;

Członowy zestawy: PZ11, PZ02, PX11, PY11, PW02,
Contact unit: PW20, PX12, PX21, PW03, PW30.

Dane techniczne: U_i : 500 V; U_{imp} : 6 kV; $I_u = I_{the}$: 10 A;
(Technical data) Dane techniczne elektromechanicznych aparatów sterowniczych
i łączników krańcowych na drugiej stronie certyfikatu.
Technical data of electromechanical control circuit devices
and limit switches on the other side of the certificate.

System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
(Certification system) 5 according to ISO/IEC Guide 67

Data ważności: 2019-08-19
(Valid until)

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
(Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-5-1:2006+A1:2012 (EN 60947-5-1:2004+A1:2009)	LA-14.027/09.196B-1, LA-08.175/1, LA-08.175/2, LA-08.175/3, LA-08.175/4, LA-08.175/5.	BBJ
PN-EN 60947-1:2010+A1:2011 (EN 60947-1:2007+A1:2011)	02LJ00098, 02LJ00099, 02LJ00100, 02LJ00101, 02LJ00102, 02LJ00103, 02LJ00104.	IMQ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP – BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP – BBJ.

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik

Warszawa, 2014-08-20