

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr TF3/WE/0054

Producent:	TELE-FONIKA KABLE S.A.
Adres:	ul. Wielicka 114 30-663 Kraków Polska

niniejszym deklaruje, że wyrób

Opis wyrobu: Przewody elektroenergetyczne samonośne o izolacji z XLPE na nap. znam. 0,6/1kV

Oznaczenie typu: AsXS, AsXS_n 0,6/1 kV
--

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (łącznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE	Dyrektywa niskonapięciowa (Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)
-------------------	---

Zgodność wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm:

Nr i data wydania dokumentu:	Tytuł:
PN-HD 626 S1:2002/A2:2003	Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe U_o/U(U_m): 0, 6/1 (1, 2) kV (oryg.)
ZN-TF-207:2007	Przewody elektroenergetyczne samonośne w izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe 0,6/1(1,2) kV, do linii napowietrznych

Informacje dodatkowe:

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE:...04

Kraków dnia: **05.02.2014**

Kierownik Działu Kontroli Jakości, Szymon Dukała

(stanowisko osoby reprezentującej producenta, imię i nazwisko)



podpis

Dokument nr:
