

Wir/We

**HANS TURCK GMBH & CO KG
WITZLEBENSTR. 7, D – 45472 MÜLHEIM A.D. RUHR**

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
declare under our sole responsibility that the products

Temperatur- Messumformer Typ IM34-Ex-**i und Typ IM34-**Ex-**i/24VDC**

auf die sich die Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien durch Einhaltung der
folgenden Normen genügen:

to which this declaration relates are in conformity with the requirements of the following EU-directives by compliance with the following
standards:

EMV – Richtlinie / EMC Directive
EN 61326-1:2013

2014 / 30 / EU**26. Feb. 2014**

Niederspannungsrichtlinie/ Low Voltage Directive

2014 / 35 / EU**26. Feb. 2014**

(für die Geräte mit Versorgungsspannung / for equipment with supply voltage : >50V AC bzw. >75V DC)

EN 61010-1:2010**Richtlinie / Directive ATEX****2014 / 34 / EU****26. Feb. 2014****EN 60079-0:2012 EN 60079-11:2012 EN 60079-15:2010**

Weitere Normen, Bemerkungen
additional standards, remarks

Das Produkt stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 2014 / 34 / EU überein. Eine oder mehrere in der zugehörigen EG-
Baumusterprüfbescheinigung genannten Normen wurden bereits durch neue Ausgaben ersetzt. Der Hersteller erklärt für das
Produkt auch die Übereinstimmung mit den neuen Normenausgaben, da die veränderten Anforderungen der neuen
Normenausgaben für dieses Produkt nicht relevant sind.

The product complies with the directive 2014 / 34 / EU. One or more norms mentioned in the respective EC type examination
certificate were already replaced by new ones. The manufacturer declares that the product complies with the new valid norms, as
the changed requirements mentioned there are not relevant for the product.

Die Niederspannungsrichtlinie ist nicht anwendbar bei Betrieb des Produktes im explosionsgefährdeten Bereich. In diesem Fall
sind alle grundlegenden Zielsetzungen im Hinblick auf die Niederspannung von der Richtlinie 2014 / 34 / EU Anhang II Punkt
1.2.7 abgedeckt.

The low voltage directive is not applicable when the product is installed in the hazardous area. In this case all Low Voltage
essential objectives are covered by the Directive 2014 / 34 / EU Annex II 1.2.7.

Zusätzliche Informationen:

Supplementary information:

Angewandtes ATEX-Konformitätsbewertungsverfahren / ATEX - conformity assessment procedure applied:
Modul B + Modul D / E / module B + module D / E

EU-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) TÜV 02 ATEX 1898, TÜV 06 ATEX 552978 X /

EC-type examination certificate (module B)


ausgestellt von / issued by: TÜV NORD CERT GmbH, Kenn-Nr. / number 0044
Langemarckstraße 20, 45141 Essen

Zertifizierung des QS-Systems gemäß Modul D durch:
certification of the QS-system in accordance with module D by :

Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / number 0102,
Bundesallee 100, D-38116 Braunschweig

Mülheim, den 20.04.2016

Ort und Datum der Ausstellung /
Place and date of issue


i.V. Dr. M. Linde, Leiter Zulassungen / Manager Approvals

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Name, function and signature of authorized person