

Wir/ We: **HANS TURCK GMBH & CO KG**
WITZLEBENSTR. 7, 45472 MÜLHEIM A.D. RUHR

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
declare under our sole responsibility that the products

Strömungsüberwachung Typen:	FMX-IM-3UP63X	FMX-IM-3UP63FX
Flow Monitoring type:	FMX-IM-2UPLI63X	FMX-IM-2UPLI63FX
	FMX-IM-3UR38X	FMX-IM-3UR38FX

auf die sich die Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien durch Einhaltung der
folgenden Normen genügen:
to which this declaration relates are in conformity with the requirements of the following EU-directives by compliance with the following standards:

EMV - Richtlinie /EMC Directive	2014 / 30 / EU	26.02.2014
EN 61326-1:2013		

ATEX - Richtlinie /Directive ATEX	2014 / 34 / EU	26.02.2014
EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012		

Niederspannungsrichtlinie /Low Voltage Directive	2014 / 35 / EU	26.02.2014
EN 61010-1:2010		

(für die Geräte mit Versorgungsspannung / for equipment with supply voltage: >50V AC bzw. >75V DC)

RoHS – Richtlinie / RoHS Directive	2011 / 65 / EU	08.06.2011
Weitere Normen, Bemerkungen:		
additional standards, remarks:		

Die Niederspannungsrichtlinie ist nicht anwendbar bei Betrieb des Produktes im explosionsgefährdeten Bereich.
In diesem Fall sind alle grundlegenden Zielsetzungen im Hinblick auf die Niederspannung von der Richtlinie 2014 / 34 / EU Anhang II Punkt 1.2.7 abgedeckt.

The low voltage directive is not applicable when the product is installed in the hazardous area. In this case all Low Voltage essential objectives are covered by the Directive 2014 / 34 / EU Annex II 1.2.7.

Zusätzliche Informationen:
Supplementary information:

Angewandtes ATEX-Konformitätsbewertungsverfahren:
ATEX - conformity assessment procedure applied:

Modul B /module B
Modul D /module D
Modul E /module E

EU-Baumusterprüfbescheinigung
EC-type examination certificate

TÜV 11 ATEX 078981

ausgestellt:
issued by:

TÜV NORD CERT GmbH,
Langemarckstraße 20, 45141 Essen
Kenn-Nr. /number: 0044

Mülheim, den 28.06.2018

Ort und Datum der Ausstellung /
Place and date of issue


i.V. Dr. M. Linde, Leiter Zulassungen /Manager Approvals
Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Name, function and signature of authorized person