

CERTYFIKAT Nr 34/18/Z

Zgodności z Europejską Dyrektywą

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Nazwa i adres
producenta: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Miejsce produkcji: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Nazwa wyrobu: Oprawa oświetlenia awaryjnego EXIT S, EXIT M, EXIT L
220-240V, 50/60Hz, kl. II, IP65, LED 3W wg załącznika

W/w wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą dokonano na podstawie:

- wyników badań w zakresie normy zharmonizowanej:
**PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02 (IDT EN 60598-1:2015/AC:2016),
PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11
(IDT EN 60598-2-22:2014/AC:2015/AC:2016-05/AC:2016-09)** wg Sprawozdania z badań
nr B/2017/323/1/1-8 z dnia 30.11.2017 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące
„ZETOM” Katowice.
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą
„ZETOM” Katowice wg Raportu nr 137/2016 z dnia 27.12.2016 r.

Prawo do stosowania certyfikatu obejmuje okres od 26.02.2018 r. do 25.02.2023 r.

i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 26.02.2018 r.

**Załącznik
do Certyfikatu nr 34/18/Z
z dnia 26.02.2018 r.**

Zestawienie nowych odmian opraw EXIT S, EXIT M, EXIT L

KOD OPRAWY	MOC OPRAWY	KOD MODUŁU AWARYJNEGO	CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM [h]	TRYB PRACY	SPOSÓB TESTOWANIA OPRAWY	SYMBOL KOLORU OPRAWY
ETSR ETSU ETSC ETSO	1W 2W 3W 6W ³⁾	A B C E ²⁾	1 2 3 ⁴⁾	SE	X	WH GR BL OC
		A B C	1 2 3 ⁴⁾	SA	X	
ETS ETSA ETA ETSP ETAP	1W 2W 3W	A B C E ²⁾	1 2 3 ⁴⁾	SE	PT	
		A B C	1 2 3	SA	PT	
ETE ETM ETMA ETEP ETMP	1W 2W 3W	A B C E ²⁾	1 2 3 ⁴⁾	SE SA	AT	
		A B	1 2 3	SE SA	RS RU RW	
ETL ETLA ETB ETLP ETBP	1W 2W 3W 6W ³⁾	F G Z ¹⁾	-	-	CB CB/CBS CB/ADS CB/ADL CB/ADE CB/ADP CB/MP4 CB/MP5	
		-	-	-	FZLV	
		-	-	-	-	

- 1) - oznaczenie Z występuje tylko w przypadku zastosowania modułów ADE, ADP
2) - tylko praca awaryjna (SE)
3) - tylko praca awaryjna, tylko moduł o oznaczeniu B, Z oraz FZLV
4) - wersja nie występuje dla modułu E o mocy 3W

Oznaczenia modułów:

A - Uniled
B – Uniled BM
C – Uniled BMA
E – Uniled NC
F – Uniled CB
G – Uniled CB-H
MP4 – moduł przełączający MP4A
MP5 – moduł przełączający MP500
ADS – moduł adresowy ADS20
ADL – moduł adresowy ADL20
ADE – moduł adresowy ADE
ADP – moduł adresowy ADP
SE – awaryjna (ciemna)
SA – sieciowo – awaryjna (jasna)
AT – autotest
PT – przycisk testu
RS – Rubic system
RU – Rubic system
RW – Rubic system
CB – centralna bateria
CBS – centralna bateria (Awex)
FZLV – centralna bateria 24V
ETSR – oprawa Exit S z soczewką do dróg ewakuacyjnych
ETSU – oprawa Exit S z soczewką uniwersalną
ETSC – oprawa Exit S z soczewką do dróg ewakuacyjnych
ETSO – oprawa Exit S z soczewką do przestrzeni otwartych
ETE, ETM – oprawa Exit M
ETEP, ETMP – oprawa Exit M z szybą plexi
ETS, ETA – oprawa Exit S
ETSP, ETAP – oprawa Exit S z szybą plexi
ETB – oprawa Exit L z soczewką do dróg ewakuacyjnych
ETL – oprawa Exit L
ETBP, ETLP – oprawa Exit L z szybą plexi
ETLA - oprawa Exit L, źródło montaż 120°
ETMA - oprawa Exit M, źródło montaż 120°
ETSA - oprawa Exit S, źródło montaż 120°
WH – Oprawa w kolorze białym
GR – Oprawa w kolorze szarym
BL – Oprawa w kolorze czarnym
1W – moc źródła światła
2W – moc źródła światła
3W – moc źródła światła
6W – moc źródła światła

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela