

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3330/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowazarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu LUGCLASSIC ECO LB LED
Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 niniejszego dokumentu.

produkowany przez:

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

w zakładzie produkcyjnym:

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 3745/2016 z dnia 20.06.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 65/BA/17 z dnia 21.07.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3330/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres ważności świadectwa:

od **27.08.2018 r.**

do **26.08.2023 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 27 sierpnia 2018 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3330/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu LUGCLASSIC ECO LB LED w odmianach:

Nazwa oprawy	Wymiar [mm]	Sposób montażu	Osprzęt	Strumień świetlny/barwa	Czas pracy awaryjnej	Kod modułu	Tryb pracy	Klosz	Kolor
LUGCLASSIC ECO LB LED	600x600 625x625	p/t	ED ED DALI	4500lm/830 3150lm/830 5550lm/830 5000lm/830	1h 2h 3h	- ** AD	M NM	LOW UGR PLX MPRM	***
LUGCLASSIC ECO LB LED	600x600 625x625	p/t	ED ED DALI	6700m/830 4500lm/840 3150lm/840 5550lm/840 5000lm/840 6700m/840		CB		LOW UGR PLX MPRM	***
LUGCLASSIC ECO LB LED		n/t	ED ED DALI	4500lm/830 3150lm/830 4500lm/840	1h 2h 3h	- ** AD	M NM	LOW UGR PLX MPRM	***
LUGCLASSIC ECO LB LED		n/t	ED ED DALI	3150lm/840		CB		LOW UGR PLX MPRM	***

** rodzaj modułu oznaczany jako „-” to moduł w wersji STANDARD;

*** oprawa może występować w różnych wersjach kolorystycznych;

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB

brg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 27 sierpnia 2018 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3330/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu LUGCLASSIC ECO LB LED

Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 niniejszego dokumentu.

Typ	LUGCLASSIC ECO LB LED	
	Z – zasilana centralnie (odmiany CB);	X – z własnym zasilaniem (odmiany: STANDARD, AD);
Tryb pracy	0 – zasilana nieciągłe; 1 – zasilana ciągle;	2 – zespolona zasilana nieciągłe (odmiany NM); 3 – zespolona zasilana ciągle (odmiany M);
Urządzenia	E – z niewymienialną lampą/lampami;	E – z niewymienialną lampą/lampami;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina; 180 - 3 godziny;
Znamionowe napięcie zasilania	220 ÷ 240 V AC 50÷60 Hz; 220 ÷ 240 V DC;	220 ÷ 240 V AC 50÷60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP20 – dot. wersji nabudowywanych; IP20/40 – dot. wersji wbudowywanych;	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak – dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	wbudowywana (w sufit) – dot. wersji p/t; nabudowywana (na sufit) – dot. wersji n/t;	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	metal, tworzywo sztuczne	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11,
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02.

DYREKTOR CNBOP-PIB

brzg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 27 sierpnia 2018 r.