

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2823/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Legrand Polska Sp. z o. o.

ul. Waryńskiego 20

57-200 Ząbkowice Śląskie

stwierdza, że wyrób:

**Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie
przeciwpożarowej - System siatkowych tras kablowych CABLOFIL®
o odporności ogniowej E30, E60 i E90**

produkowany przez:

**Legrand Cable Management
Cablofil**

**1 Route de Semur
F-21500 Montbard, Francja**

w zakładzie produkcyjnym:

**Legrand Cable Management
Cablofil**

**1 Route de Semur
F-21500 Montbard, Francja**

BTicino S.p.a.

Strada della Guasca 201

**15122 Spinetta Marengo, Alessandria,
Włochy**

spełnia wymagania:

**pkt. 14.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem
zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3834/2016 z dnia 06.10.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr FIRES-FR-150-08-AUNE z dnia 02.09.2008 r., nr FIRES-FR-130-09-AUNE z dnia 20.10.2009 r., nr FIRES-FR-127-11-AUNE z dnia 27.06.2011 r., nr FIRES-FR-020-15-AUNE z dnia 08.04.2015 r. wykonanych przez laboratorium Fires, s.r.o. oraz sprawozdanie z badań nr 2179/BW/16 z dnia 23.12.2016 r. wykonanych przez Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2823/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres ważności świadectwa:

od 30.12.2016 r.

do 09.05.2021 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 30 grudnia 2016 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2823/2016

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej - System siatkowych tras kablowych CABLOFIL® o odporności ogniowej E30, E60 i E90

1. Ogólny opis wyrobu:

W skład siatkowych tras kablowych wchodzić mogą elementy wymienione w tablicy 1 Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0476/2016 dnia 10.05.2016 r. (z uwzględnieniem poniższych ograniczeń).

2. Warunki dotyczące stosowania konstrukcji nośnych:

Elementy siatkowych tras kablowych CABLOFIL® powinny być tak zamontowane, aby tworzyły ponadnormatywne konstrukcje nośne przedstawione na rysunkach 1 ÷ 29 powyższej Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne obciążenia i parametry techniczne siatkowych tras kablowych CABLOFIL® powinny być zgodne z danymi podanymi w charakterystyce konstrukcji nośnej, które podano pod rysunkami 1 ÷ 29 Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0476/2016 z dnia 10.05.2016 r.

Ponadto wprowadza się następujące ograniczenia do zapisów ww. Aprobaty Technicznej:

- Konstrukcję przedstawioną na rysunku 4 ogranicza się do korytka kablowego siatkowego CF 30/100.

3. Warunki dotyczące stosowania elementów kotwiących:

Elementy używane do kotwienia siatkowych tras kablowych CABLOFIL® w podłożu powinny być wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGI:

Szczegółowy opis wyrobu, właściwości oraz przeznaczenie, zakres i warunki stosowania, zastrzeżenia i ograniczenia stosowania wyrobu opisuje Aprobata Techniczna CNBOP Nr AT-0602-0476/2016 z dnia 10.05.2016 r. oraz niniejsze świadectwo dopuszczenia.

Nazwa korytka kablowego siatkowego stosowanego w konstrukcji przedstawionej na rysunku 8, 23 i 24 oraz umieszczona w charakterystyce konstrukcji nośnej przedstawionej pod rysunkiem 27 w AT-0602-0476/2016 to: CF 54/100 i CF 54/400.

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 30 grudnia 2016 r.

Strona 2/2