



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2059/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Cooper Industries Poland LLC Sp. z o.o.

**Oddział w Polsce
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa**

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu MICROPOINT 2
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

**Eaton Electrical Systems Ltd.
Wheatley Hall Road
Doncaster, South Yorkshire, DN2 4NB Wielka Brytania**

w zakładach produkcyjnych:

**Eaton Electrical Systems Ltd.
Wheatley Hall Road
Doncaster, South Yorkshire,
DN2 4NB Wielka Brytania**

**SC Cooper Industries Romania SRL
Zona Industrială Vest Str III nr 12
310510 Arad, Rumunia**

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 2597/2013 z dnia 01.10.2013 r. oraz wniosek o rozszerzenie dopuszczenia nr 4009/2017 z dnia 02.02.2017 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 92/BA/13 z dnia 28.03.2014 r. i nr 56/BA/17 z dnia 24.04.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2059/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa:

od **21.07.2017 r.**

do **14.04.2019 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 21 lipca 2017 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2059/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu MICROPOINT 2 w odmianach:

oprawy autonomiczne zasilane ciągle:

MP2O3H; MP2E3H;
MP2O3HEC2; MP2E3HEC2;
MP2O3HIS; MP2E3HIS;
MP2SO3H; MP2SE3H;
MP2SO3HEC2; MP2SE3HEC2;
MP2SO3HIS; MP2SE3HIS;
MP2O3HCGL; MP2E3HCGL;
MP2HI3HCGL ; MP2SO3HCGL
MP2SE3HCGL;
MP2HI3H; MP2HI3HEC2;
MP2HI3HIS;

oprawy zasilane z centralnej baterii:

MP2OS230; MP2ES230;
MP2OS230EC; MP2ES230EC;
MP2OS230CGS; MP2ES230CGS;
MP2SOS230; MP2SES230;
MP2SOS230EC; MP2SES230EC;
MP2SOS230CGS; MP2SES230CGS;
MP2HI230;
MP2HI230EC;
MP2HI230CGS;

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 21 lipca 2017 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2059/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu MICROPOINT 2

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

Typ	MICROPOINT 2	
	Z - zasilana centralnie; 0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;	X - z własnym zasilaniem; 1 - zasilana ciągle;
Tryb pracy		
Urządzenia	E - z niewymienialną lampą/lampami;	A - zawiera urządzenia testujące; E - z niewymienialną lampą/lampami;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	180 - 3 godziny;
Znamionowe napięcie zasilania	220÷240 V AC 50/60 Hz; 220 V DC;	230÷240 V AC 50Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP44 - oprawy nabudowywane; IP44/IP00 - oprawy wbudowywane;	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana - dot. odmian: MP2SO..., MP2SE...; wbudowywana - dot. odmian: MP2O..., MP2E..., MP2HI...;	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 21 lipca 2017 r.

Strona 3/3