

PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Gniazdo testowe



3026450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026450>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

Korzyści

- Gniazdo wtyku pomiarowego PSBJ... wkręcane jest w miejsce normalnej śruby mostka i pozwala na wykonanie pewnego odczepu napięciowego na grupie zmostkowanych złączy
- Gniazda wtyków pomiarowych przystosowane są do specjalnych zastosowań w instalacjach eksploatowanych przez zakłady energetyczne

Dane handlowe

Numer artykułu	3026450
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 587 (C-1-2019)
GTIN	4017918351168
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,51 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Gniazdo testowe



3026450


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026450>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazda wtyków pomiarowych
Liczba biegunów	1

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6 mm
wysokość NS 35/7,5	15 mm
Długość	6 mm
Średnica kołka	4,1 mm

Dane materiału


Kolor	bezbarwne
Materiał	mosiądz
Materiał izolacyjny	PA

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Gniazdo testowe



3026450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026450>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313

ETIM

ETIM 8.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Gniazdo testowe



3026450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026450>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl