

WS UT 35 - Etykieta ostrzegawcza

3047387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047387>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tabliczka ostrzegawcza do typoszeregu UT



Korzyści

- Zapobiega to omyłkowemu poruszeniu zacisków
- Tabliczki i pokrywy ostrzegawcze służą do zakrywania i wyróżniania złączy przyłącza sieciowego
- Etykiety ostrzegawcze montuje się zatrzaskowo w otworach na śruby danej złączki szynowej
- Pojedynczo w kierunku wzdłużnym i poprzecznym

Dane handlowe

Numer artykułu	3047387
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2511
Klucz produktu	BG2511
Strona katalogu	Strona 155 (C-3-2019)
GTIN	4046356074476
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,99 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Prostokąt
Typ produktu	Tabliczka ostrzegawcza zadrukowana

Opisywanie

Nadruki	Błyskawica
---------	------------

Wymiary

Szerokość	16 mm
Wysokość	42 mm
Długość	42 mm
średnica	0,00 mm

Dane materiału

Kolor	żółty/czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
------------------------	-------------------------------------

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
------------------------	---------------------------

WS UT 35 - Etykieta ostrzegawcza

3047387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047387>



Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 130 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	wtykanie
----------------	----------

WS UT 35 - Etykieta ostrzegawcza

3047387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047387>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281107
ECLASS-12.0	27281107
ECLASS-13.0	27281107

ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl