



Eltrim Kable Sp. z o.o.
Ruszkowo 18, 13-200 Działdowo
KRS: 0000270195, REGON: 280169727, NIP: 5711661336
tel. +48 23 697 03 00, fax +48 23 697 03 02
www: eltrim.com.pl , e-mail: eltrim@eltrim.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr: 2020/030/UE



1. Produkt:

N2XH -O; -J $1 \times 1,5 \div 500$; $2 \times 1,5 \div 50$; $3 \div 5 \times 1,5 \div 500 \text{ mm}^2$ 0,6/1 kV

2. Nazwa i adres Producenta:

Eltrim Kable Sp. z o.o. ; Ruszkowo 18, 13-200 Działdowo

3. **Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

4. Przedmiot deklaracji:

Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe znormalizowane (N) z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego (2X) i powłoce z poliolefin HFFR (H), z żyłą ochronną (-J) lub bez (-O), na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Niskonapięciowa "LVD" – 2014/35/UE

Dyrektywa ograniczenia niektórych pierwiastków "RoHS" – 2011/65/UE

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 60228:2007 Żyły przewodów i kabli

PN-HD 604 S1:2002+A2:2003+A3:2006 część 5-G Kable energetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, nie przenoszące płomienia, przeznaczone do pracy w elektrorowniach

PN-EN 60754-1:2014 Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów. Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów

PN-EN 60754-2:2014 Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów. Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności

PN-EN 61034-2:2010/A1:2014 Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach Część 2: Metoda badania i wymagania

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016+A11:2017 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW

PN-EN IEC 60332-3-24:2018 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzanie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów – kategoria C

PN-EN 50399:2011+A1:2016 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia -- Aparatura probiercza, procedury, wyniki

7. Informacje dodatkowe:

Certyfikat Zgodności Z nr Z/12/019/17 – wydany przez SEP-BBJ, z dnia 12.05.2017 r.

W imieniu Producenta podpisał:

Ruszkowo, 31.01.2020

(miejsce i data wydania):

**Z-ca Dyrektora
d/s Modernizacji i Wdrożeń
Mariusz Józwiak**

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis):



Eltrim Kable Sp. z o.o.
Ruszkowo 18, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 03 00, fax 23 697 03 02
NIP 5711661336 REGON 280169727
Numer KRS 0000270195