

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2307/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu OUTDOOR LED**
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia

produkowany przez: **P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch**
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

w zakładzie produkcyjnym: **P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch**
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3087/2014 z dnia 08.09.2014 r. oraz wniosek o rozszerzenie dopuszczenia nr 3697/2016 z dnia 28.04.2016 r. i nr 4333/2017 z dnia 05.10.2017 r.
2. Sprawozdanie z badań nr B/2014/201/1 z dnia 22.08.2014 r., nr B/2014/201/2 z dnia 22.08.2014 r., nr B/2014/201/3 z dnia 22.08.2014 r., nr B/2014/201/4 z dnia 22.08.2014 r., nr B/2014/201/5 z dnia 22.08.2014 r., nr B/2014/201/6 z dnia 22.08.2014 r., nr B/2014/201/7 z dnia 22.08.2014 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM”, a także sprawozdanie z badań nr 994/BA/14 z dnia 16.12.2014 r., nr 1817/BA/16 z dnia 09.08.2016 r. i nr 502/BA/17 z dnia 02.03.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2307/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa:

od **06.04.2018 r.**

do **09.02.2020 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 6 kwietnia 2018 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2307/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu OUTDOOR LED w odmianach:

Nazwa oprawy	Moc oprawy	Kod modułu awaryjnego	Czas podtrzymania [h]	Tryb pracy	Wykonanie	Kolor korpusu oprawy
ODB	3x1W	B	1	SE	X	GR WH BL OC
		C	2			
		E	3			
		B	1	SA	X	
		C	2			
			3			
		B	1	SE	AT	
		E*	2	SA		
			3			
		B	1	SE	PT	
		C	2			
		E	3			
ODB ODS	3x1W	B	1	SA	PT	GR WH BL OC
		C	2			
			3			
		B	1	SE	RS	
			2	SA	RU	
			3		RW	
		F	---	---	CB	
		G			CB/CBS	
					CB/ADL	
					CB/ADS	
					CB/MP4	
					CB/MP5	
		Z	---	---	CB/ADE	
					CB/ADP	
		---	---	---	FZLV	

* tylko praca awaryjna (SE);

UWAGA!

Oprawy z własnym zasilaniem mogą być opcjonalnie wyposażone w układ grzejny typu HTR25.

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępcą Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 6 kwietnia 2018 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 2307/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu OUTDOOR LED

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

Typ	OUTDOOR LED	
	Z – zasilana centralnie (wykonania: CB, CB/CBS CB/ADL, CB/ADS, CB/MP4, CB/MP5, CB/ADE, CB/ADP, FZLV);	X – z własnym zasilaniem (wykonania: X, PT, AT, RS, RU, RW);
Tryb pracy	0 – zasilana nieciągłe; 1 – zasilana ciągle;	0 – zasilana nieciągłe (odmiany: SE); 1 – zasilana ciągle (odmiany: SA);
Urządzenia	E - z nie wymienną lampą/lampami;	A - zawiera urządzenia testujące; E - z nie wymienną lampą/lampami; F - urządzenia automatycznego testowania zgodnie z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1h czasu trwania; 120 - 2h czasu trwania; 180 - 3h czasu trwania;
Znamionowe napięcie zasilania	220 ÷ 240 V AC; 176 ÷ 254 V DC; 24 V DC - dot. odmian FZLV;	220 ÷ 240 V AC 50-60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I III - dot. odmian FZLV (24 V DC);	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP66	
Źródło światła	moduł LED (3x1W)	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak – dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana (naścienna)	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	metal, tworzywo sztuczne	
Oprawy z własnym zasilaniem w wykonaniu AT, RS, RU, RW są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11,
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Zbójna

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń,
brg. dr inż. Jacek Zbójna

Józefów, dnia 6 kwietnia 2018 r.

Strona 3/3