

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 2612/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu INFINITY II
Odmiany oprawy podane zostały na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

w zakładzie produkcyjnym:

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 3605/2016 z dnia 22.02.2016 r. oraz wnioski o zmianę dopuszczenia nr 4046/2017 z dnia 10.03.2017 r., nr 4335/2017 z dnia 05.10.2017 r. i nr 4553/2018 z dnia 19.03.2018 r.
2. Sprawozdanie z badań nr B/2015/348/7/1 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/7/2 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/7/3 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/7/4 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/7/5 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/7/6 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/7/7 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/7/8 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/7/9 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/8/1 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/8/2 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/8/3 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/8/4 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/8/5 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/8/6 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/8/7 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/8/8 z dnia 08.01.2016 r., B/2015/348/8/9 z dnia 08.01.2016 r. oraz aneks do sprawozdania z badań nr B/2015/348/7 z dnia 20.01.2017 r. i aneks do sprawozdania z badań nr B/2015/348/8 z dnia 20.01.2017 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” a także sprawozdanie z badań nr 1682/BA/16 z dnia 17.03.2016 r., nr 494/BA/17 z dnia 05.01.2018 r. i nr 894/BA/18 z dnia 07.09.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2612/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres ważności świadectwa:

od **04.10.2018 r.**

do **05.05.2021 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 14 października 2018 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 2612/2016

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu INFINITY II w odmianach:

Nazwa oprawy	Moc oprawy	Symbol modułu awaryjnego	Czas pracy awaryjnej [h]	Tryb pracy	Wykonanie	Symbol koloru oprawy	
IF2AWS IF2AWD IF2ACS IF2ACD IF2ALS IF2ALD IF2BWS IF2BWD I2AWS I2AWD I2ACS I2ACD I2ALS I2ALD I2BWS I2BWD	1W 2W 3W	B	1	SE	X PT	GR WH BL OC GX WX BX OX	
		B1					
		C					
		C1	2	SA	X PT		
		E	3				
		E1	1				
		B	SE	AT			
		B1					
		C	2	SA	AT		
		C1	3				
		B	1	SE	RS RU RW		
		B1					
		C	2	SA	CB CB/CBS		
		C1	3				
		F	---	---	CB/ADP CB/ADE		
		G					
		Z					
		---	---	---	FZLV		

UWAGA!

Oprawy z własnym zasilaniem mogą być opcjonalnie wyposażone w układ grzejny typu HTR25.

DYREKTOR CNBOP-PIB


st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 4 października 2018 r.

Strona 2/3

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2612/2016

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu INFINITY II

Odmiany oprawy podane zostały na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

Typ	INFINITY II	
	Z - zasilana centralnie (odmiany w wykonaniach: CB, CB/CBS, CB/ADP, CB/ADE, FZLV);	X - z własnym zasilaniem (odmiany w wykonaniach: X, PT, AT, RS, RU, RW);
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;
Urządzenia	E - z nie wymienną lampą/lampami; G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa;	A - zawiera urządzenie testujące; E - z nie wymienną lampą/lampami; F - urządzenia automatycznego testowania zgodnie z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T; G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina; 120 - 2 godziny; 180 - 3 godziny;
Znamionowe napięcie zasilania	220 ÷ 240 V AC 50-60 Hz; 176 ÷ 254 V DC; 24V DC;	220 ÷ 240 V AC 50-60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	III - wyłącznie odmiany FZLV IP40 (dot. opraw: GR, WH, BL, OC); IP44 (dot. opraw: GX, WX, BX, OX);	
Źródło światła	moduł LED (moc: 1W, 2W, 3W)	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów	tak	
Sposób zamocowania	nabudowywana, wbudowywana; na oświetleniowych systemach szynoprzewodowych Philips LL523T 7;	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	
Oprawy z własnym zasilaniem w wykonaniu AT, RS, RU, RW są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 4 października 2018 r.