



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnijający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem SEP-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark SEP-BBJ

nr SEP-BBJ/12/012/19

No. SEP-BBJ/12/012/19

Posiadacz certyfikatu: OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7
Certificate holder: 02-495 Warszawa, Poland
(Name and address)

Producent: OBO Bettermann GmbH & Co. KG
(Nazwa i adres) Hühngser Ring 52
Manufacturer: D-58710 Menden, Germany
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe, do wbudowania, pojedyncze, podwójne,
Name of the product: potrójne, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym,
z przesłonami tulejek stykowych, z zaciskami bezgwintowymi,
z kluczem kodującym.

Single, double, triple, fixed, flush-type, two-pole
with earthing contact socket-outlets, with shutters,
with screw-less terminals, with code key.

Typ (model): Seria series: MODUL 45
Type (model): Typ type: STD-F...

(wyszczególnione na odwrocie)
(specified on the back page)

Dane techniczne: 16 A; 250 V~; 2P+ $\frac{1}{2}$; 2x(2P+ $\frac{1}{2}$); 3x(2P+ $\frac{1}{2}$); IP20
Technical data:

Typ programu certyfikacji: 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
Type of certification scheme: 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016 (IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013) PN-E-93201:1997	LS-14.162/14.091 LS-14.162/14.091/M1	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2019-04-23

Informacje dodatkowe:

Additional information:

WYKAZ GNIAZD, SERIA MODUL 45

LIST OF SOCKET-OUTLETS, SERIES MODUL 45

Typ <i>Type</i>	Nr kat. <i>Kat. No.</i>	Rodzaj gniazda <i>Kind of socket-outlet</i>
STD-F0K SRO1	6120 31 2	2P+ $\frac{1}{\text{N}}$
STD-F3K SRO1	6120 32 2	2P+ $\frac{1}{\text{N}}$
STD-F0K SRO2	6120 31 4	2x(2P+ $\frac{1}{\text{N}}$)
STD-F3K SRO2	6120 32 4	2x(2P+ $\frac{1}{\text{N}}$)
STD-F0K SRO3	6120 31 6	3x(2P+ $\frac{1}{\text{N}}$)
STD-F3K SRO3	6120 32 6	3x(2P+ $\frac{1}{\text{N}}$)

Klucz kodujący typ *code key type* : CST-STD K,
nr kat. *cat. No.*: 6120797

Miejsce produkcji: OBO Bettermann Hungary Kft.
Place of manufacture: 2347 Bugyi, Alsóráda 2
Hungary

NC-S 19.117

Nr rej. S-S-17-044
Reg. No. S-S-17-044

Rozdzielnik:

Copy to:

- OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa, Poland
- NC