



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr Z/12/017/13

No. Z/12/017/13

Dostawca:
(Nazwa i adres)
Supplier:
(Name and address)nkt cables Spółka Akcyjna
ul. Gajowa 3
43-254 Warszowice, Poland**Producent:**
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)nkt cables Velké Meziříčí k.s., člen skupiny NKT
U Tržiště 685/1
CZ-594 22 Velké Meziříčí
Czech Republic**Nazwa wyrobu:**
Name of the product:Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi lub aluminiumowymi,
z żyłą powrotną miedzianą, nieuszczelnione, o polu promieniowym,
o izolacji z polietylenu usieciowanego, o powłoce z polietylenu
lub polichlorku winylu.
Cross linked polyethylene insulated, polyethylene or polyvinyl
chloride sheathed power cables without watertight, with copper
metallic screen, with copper or aluminium conductors.**Typ (model):**
Type (model):

YHKXS, YHAKXS, XHKXS, XHAKXS

Dane techniczne:
Technical data:napięcie znamionowe 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV,
liczba i przekroje znamionowe żył w mm²:
żyły miedziane - 1x(50÷240)
żyły aluminiumowe - 1x(50÷500)
rated voltage 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV,
number and nominal cross-sectional area of conductors in mm²:
aluminium conductors - 1x(50÷240)
copper conductors - 1x(50÷500)**System certyfikacji:**
Certification system:1b według Przewodnika ISO/IEC 67
1b according to ISO/IEC Guide 67**Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:**
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s) and/or normative documents:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-HD 620 S2:2010 część part 10-C rozdział section 3 p c1. 3.2 Lp 2, 3, 7, 10; 3.4 Lp 1.1a, 3.1a, 3.5, 3.4	LP-13.022/13.027/A	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych.
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s) and/or normative documents.

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik

Warszawa, 2013-04-30

CERTYFIKAT nr Z/12/017/13
CERTIFICATE No. Z/12/017/13

CW-TP 13.16

Nr rej. S-P-13-027/A
Reg. No. S-P-13-027/A

Rozdzielnik:
Copy to:

1. nkt cables S.A.
ul. Gajowa 3
43-254 Warszowice, Poland
2. CW