

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr TF2/WE/0006

Producent:	TELE-FONIKA KABLE S.A.
Adres:	ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska

niniejszym deklaruje, że wyrób

Opis wyrobu:
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe na napięcie znamionowe 450/750V

Oznaczenie typu:
YDY(żo), YLY(żo), YDYp(żo), YDYt(żo) - 450/750V

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (łącznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE	Dyrektywa niskonapięciowa (Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)
-------------------	---

Zgodność wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm:

Nr i data wydania dokumentu:	Tytuł:
PN-EN 50525-1:2011	Przewody elektryczne - Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)
PN-EN 60228:2007	Żyły przewodów i kabli
ZN-TF-220:2013	Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe na napięcie nie przekraczające 450/750V. Przewody o izolacji i powłoce PVC, płaskie.
ZN-TF-221:2013	Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe na napięcie nie przekraczające 450/750V. Przewody o izolacji i powłoce PVC, okrągłe.

Informacje dodatkowe:

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia: IEC 60332-1-2

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE:...04

Kraków dnia: **05.03.2014r.**

Kierownik Działu Kontroli Jakości Ryszard Skiba
(stanowisko osoby reprezentującej producenta, imię i nazwisko)


.....
podpis

Dokument nr:
