

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3097/2016

**Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej
- System siatkowych tras kablowych CABLOFIL® o odporności ogniowej E30, E60 i E90**

1. Ogólny opis wyrobu:

W skład siatkowych tras kablowych wchodzić mogą elementy wymienione w tablicy 1 Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0476/2016 dnia 10.05.2016 r. (z uwzględnieniem poniższych ograniczeń).

2. Warunki dotyczące stosowania konstrukcji nośnych:

Elementy siatkowych tras kablowych CABLOFIL® powinny być tak zamontowane, aby tworzyły ponadnormatywne konstrukcje nośne przedstawione na rysunkach 1 ÷ 29 powyższej Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne obciążenia i parametry techniczne siatkowych tras kablowych CABLOFIL® powinny być zgodne z danymi podanymi w charakterystyce konstrukcji nośnej, które podano pod rysunkami 1 ÷ 29 Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0602-0476/2016 z dnia 10.05.2016 r. Ponadto wprowadza się następujące ograniczenia do zapisów ww. Aprobaty Technicznej:

- konstrukcję przedstawioną na rysunku 4 ogranicza się do korytka kablowego siatkowego CF 30/100.

3. Warunki dotyczące stosowania elementów kotwiących:

Elementy używane do kotwienia siatkowych tras kablowych CABLOFIL® w podłożu powinny być wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGI:

Szczegółowy opis wyrobu, właściwości oraz przeznaczenie, zakres i warunki stosowania, zastrzeżenia i ograniczenia stosowania wyrobu opisuje Aprobata Techniczna CNBOP-PIB Nr AT-0602-0476/2016 z dnia 10.05.2016 r. oraz niniejszy certyfikat.

Nazwa korytka kablowego siatkowego stosowanego w konstrukcji przedstawionej na rysunku 8, 23 i 24 oraz umieszczona w charakterystyce konstrukcji nośnej przedstawionej pod rysunkiem 27 w AT-0602-0476/2016 to: CF 54/100 i CF 54/400.

Sprawozdania z badań nr: FIRES-FR-150-08-AUNE z dnia 02.09.2008 r., FIRES-FR-130-09-AUNE z dnia 20.10.2009 r., FIRES-FR-127-11-AUNE z dnia 27.06.2011 r., FIRES-FR-020-15-AUNE z dnia 08.04.2015 r. wykonane przez Fires, s.r.o. oraz sprawozdanie z badań nr 2179/BW/16 z dnia 23.12.2016 r. wykonane przez Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW) CNBOP-PIB.

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ



st. kpt. mgr inż. Tomasz Kielbasa



DYREKTOR CNBOP-PIB



bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 30 grudnia 2016 r.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3097/2016

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszowskiego
Państwowy Instytut Badawczy
na wniosek złożony przez firmę:

Legrand Polska Sp. z o. o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodności, stwierdza, że wyrób budowlany:

**Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych
do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej**
- System siatkowych tras kablowych CABLOFIL® o odporności ogniowej E30, E60 i E90

produkowany przez:

Legrand Cable Management
Cablofil
1 Route de Semur
F-21500 Montbard, Francja
w zakładach produkcyjnych:

Legrand Cable Management
Cablofil
1 Route de Semur
F-21500 Montbard, Francja

BTicino S.p.a.
Strada della Guasca 201
15122 Spinetta Marengo, Alessandria, Włochy

spełnia wymagania specyfikacji technicznej:

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB Nr AT-0602-0476/2016 z dnia 10.05.2016 r.

Wniosek o udzielenie certyfikacji nr:

B/4883/2016 z dnia 16.08.2016 r.

Okres ważności certyfikatu zgodności:

od 30.12.2016 r. do 09.05.2021 r.

Certyfikat zgodności pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr **62/DC/B/2016 z dnia 30.12.2016 r.** oraz tak długo jak wyrób budowlany objęty certyfikatem, warunki zakładowej kontroli produkcji, przywołana specyfikacja techniczna nie ulegną znaczącym zmianom oraz pod warunkiem że Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, nie cofnie lub nie zakończy udzielonej certyfikacji.

**KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ**



st. kpt. mgr inż. Tomasz Kielbasa



DYREKTOR CNBOP-PIB



bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 30 grudnia 2016 r.