

Deklaracja zgodności nr 3/2007

1. Producent wyrobu: **DEHN + SÖHNE GMBH + CO.KG.
HANS-DEHN-STR.1
POSTFACH 1640
D-92306 NEUMARKT
NIEMCY**
2. Nazwa wyrobu: **Iskiernik separacyjny typu EXFS, nr kat. 923 060,
923 061, 923 062 oraz ExFS-KU nr kat. 923 019**
3. Klasyfikacja wyrobu: **SWW:1115-72**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

**Urządzenia mogą być dołączone do instalacji
i konstrukcji znajdujących się w strefach zagrożonych
wybuchem jako element wyrównywania potencjałów, i
w ochronie odgromowej**

5. Dokumenty odniesienia:

**PN-EN 50014: 2004 Urządzenia elektryczne
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Wymagania ogólne
PN-EN 50021: 2002 Urządzenia elektryczne
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -
Zabezpieczenia typu "n"**

6. Partia wyrobu objęta deklaracją:

Dwa typy wyborów produkcji seryjnej.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Warszawa, dnia 26.07.2007

mgr inż. Krzysztof Wincencik
Dyrektor techniczny

DEHN Polska sp. z o.o.
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
tel./fax +48 22 335-24-68 i 69
NIP: 521-30-50-036

