



ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens



Zertifikat Nr.: **43-226-00**

Gültig von: 2014 12 17
bis: 2016 12 17

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Firma: **PC Electric Ges.m.b.H.**
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Produkt: **Industrie-Gerätestecker**

Grundlage für dieses erteilte Recht bildet die Einhaltung der Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Standards, Bestimmungen und Normen wie aus dem (den) Prüfakt(en) **TGM-VA EE 35801** hervorgeht.

Das Prüfzeichen dokumentiert die Konformität des geprüften Baumusters und aller mustergetreu gefertigten Produkte.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter Prüfwesen & Zertifizierung

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Wien, 2014 12 17

Dipl.-Ing. W. Martin



OVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmwf.w.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche





Österreichischer Verband
für Elektrotechnik

Zertifikat Nr.: 43-226-00
Datum: 2014 12 17
Seite 2 von 4

Hersteller:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Fertigungsstätte(n):

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Geprüft und zertifiziert nach:

ÖVE/ÖNORM EN 60309-1:2013-03-01
ÖVE/ÖNORM EN 60309-2:2013-03-01

Dieses Zertifikat bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.

Produkt: Industrie-Gerätestecker

Typenbezeichnung:

Technische Daten:

Handelsmarke:

562

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Wandgerätestecker
ohne Nut für Hilfsnase

PCE / ELCEE

582

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Wandgerätestecker
mit Nut für Hilfsnase

PCE / ELCEE

563

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Wandgerätestecker
ohne Nut für Hilfsnase

PCE / ELCEE

OVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmwf.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche





583

PCE / ELCEE

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Wandgerätestecker
mit Nut für Hilfsnase

662

PCE / ELCEE

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Anbaugerätestecker
ohne Nut für Hilfsnase

682

PCE / ELCEE

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Anbaugerätestecker
mit Nut für Hilfsnase

663

PCE / ELCEE

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Anbaugerätestecker
ohne Nut für Hilfsnase

683

PCE / ELCEE

Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung 50 V
IP44 oder IP44/IP54
Anbaugerätestecker
mit Nut für Hilfsnase

Typenliste

Typ	Pole	Stellung Hilfsnase [h]	Nennbetriebs- spannung [V]	Frequenz [Hz]	Hilfsnase
562	2	-	20-25	50 und 60	ohne
582		12	40-50	50 und 60	mit
		4	20-25 und 40-50	100-200	
		2		300	
		3		400	
		11		>400-500	
		10		DC	
563	3	-	20-25	50 und 60	ohne
583		12	40-50	50 und 60	mit
		4	20-25 und 40-50	100-200	
		2		300	
		3		400	
		11		>400-500	
		10		DC	
662	2	-	20-25	50 und 60	ohne
682		12	40-50	50 und 60	mit
		4	20-25 und 40-50	100-200	
		2		300	
		3		400	
		11		>400-500	
		10		DC	
663	3	-	20-25	50 und 60	ohne
683		12	40-50	50 und 60	mit
		4	20-25 und 40-50	100-200	
		2		300	
		3		400	
		11		>400-500	
		10		DC	