



AKTYWIZACJA

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego **AKTYWIZACJA** Spółdzielnia Pracy

(Nazwa dostawcy)

31-946 Kraków, os. Teatralne 24

(Adres)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

Akustyczno - optyczny wskaźnik napięcia

**AOWN-5/2, AOWN-5/3, AOWN-5/4, AOWN-5/5, AOWN-5/6, AOWN-5/7**

(nazwa, typ lub model, źródło pochodzenia)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą (ami) lub innym (i) dokumentem (ami)

PN-EN 61243-1:2007 -- Prace pod napięciem. Wskaźniki napięcia. Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV.

WTO-3/09 Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5.

/tytuł i/lub numer i data wydania normy (norm) lub innego (ych) dokument (ów) normatywnego (ych)/

oraz jest zgodny z następującą (ymi) dyrektywą (ami):

2004/108/WE

/numer dyrektywy (w)/

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia służy do akustycznej i optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego 50 Hz wewnętrznych i napowietrznych o napięciu znamionowym od 1 kV do 400 kV z podziałem na zakresy.

(zgodnie z dokumentami odniesienia)


Partia wyrobów objęta deklaracją: wszystkie wskaźniki typu AOWN-5/2, AOWN-5/3, AOWN-5/4, AOWN-5/5, AOWN-5/6, AOWN-5/7

(dane niezbędne do identyfikacji)

Kraków, 31.3.2010

(miejsce i data wystawienia)

Prezes Zarządu  
Dyrektor

  
mgr inż. Ryszard Pęcikiewicz

(nazwisko i podpis lub równoważny sposób identyfikacji osoby upoważnionej)