



AKTYWIZACJA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego **AKTYWIZACJA** Spółdzielnia Pracy

(Nazwa dostawcy)

31-946 Kraków, os. Teatralne 24

(Adres)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

DWUBIEGUNOWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO DWNP-1

(nazwa, typ lub model, źródło pochodzenia)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą (ami) lub innym (i) dokumentem (ami)

PN-EN 61243-3:2002 Prace pod napięciem. Wskaźniki napięcia. Część 3:

Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia.

WTO-7/09: Dwubiegunowy wskaźnik napięcia przemiennego DWNP-1

/tytuł i/lub numer i data wydania normy (norm) lub innego (ych) dokument (ów) normatywnego (ych)/

oraz jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2004/108/WE

/numer dyrektywy (w)/

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Dwubiegunowy wskaźnik napięcia przemiennego DWNP-1 przeznaczony jest do sprawdzania obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego w instalacjach i urządzeniach zakresie od 0,01 kV do 1 kV. Wskaźnik współpracuje z drążkiem izolacyjnym z głowicą UDI.

(zgodnie z dokumentami odniesienia)

Partia wyrobów objętych deklaracją: wszystkie wskaźniki DWNP-1

/dane niezbędne do identyfikacji/

Kraków, 31.3.2010

(miejsce i data wystawienia)

Prezes Zarządu
Dyrektor

mgr inż. Ryszard Pęcikiewicz

(nazwisko i podpis lub równoważny sposób identyfikacji osoby upoważnionej)