



01-330 WARSZAWA, ul. MORY 8, LABORATORIUM WIELKOPRĄDOWE tel./fax 0 22 836 80 16
Akredytowane przez PCA (certyfikat nr AB 323)

OCENA TECHNICZNA Nr IEn - EWP - 893/2012

1. **Przedmiot oceny:** Głowice kablowe wewnętrzne typu TLP-CF, 0,6/1 kV produkcji firmy RADPOL S.A.
2. **Zamawiający:** RADPOL S.A.; ul. Batorego 14; 77-300 Człuchów; Polska
3. **Dostarczone dokumenty:**
 - 1) Raport z badań Nr EWP/36/E/2002-I z dn. 09.12.2002 r. Instytut Energetyki, Warszawa
 - 2) Instrukcja montażu: Głowica wewnętrzna TLP-CF, 0,6/1 kV „Montaż głowicy kablowej wewnętrznej do kabli o izolacji papierowej i powłoce metalowej, 0,6/1 kV”; Nr kat. 1735 z dn. 2002.02.21, 1736 z dn. 2006.10.23, 1739 z dn. 2007.11.05 oraz 1740 z dn. 2002.02.01; RADPOL S.A.
 - 3) Analiza wyników badań i właściwości technicznych osprzętu kablowego firmy RADPOL S.A.: EWP/59/E/2012, Instytut Energetyki, Warszawa, grudzień 2012

4. **Ocena:**

Na podstawie pozytywnych rezultatów badań zawartych w raporcie z badań wymienionym w p. 3.1, uznaje się, że głowice wewnętrzne typu TLP-CF, 0,6/1 kV, produkcji RADPOL S.A., zmontowane zgodnie z instrukcjami montażu (p. 3.2), spełniają wymagania normy PN-E-06401-01:1990.

Głowice te nadają się ze względów technicznych do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych jako głowice wewnętrzne do kabli elektroenergetycznych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej typu (A)KnFtA wg PN-E-90251:1976.

Ocena Techniczna ważna do 31.12.2013 r.

Kierownik Zespołu Oceniającego
mgr inż. Maciej Owsiański

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Lidia Gruza

KIEROWNIK
PIONU ELEKTRYCZNEGO

prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Przybysz

Warszawa, dnia 31.12.2012 r.

Wyłączne prawo dysponowania tym dokumentem zachowuje Zamawiający