

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

OBO Bettermann GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verdrahtungskanal zum Einbau in Schaltschränken
Slotted cable trunking system intended for installation in cabinets

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/for



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50085-2-3 (VDE 0604 Teil 2-3):2011-01; EN 50085-2-3:2010

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

K. Prohaska

Aktenzeichen: 248000-5450-0003 / 162842

File ref.:

Ausweis-Nr. 40034771

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-04-05

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40034771 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-5450-0003 / 162842 / FG41 / LR

Datum / *Date*
2012-04-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034771
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034771.

Verdrahtungskanal zum Einbau in Schaltschränken *Slotted cable trunking system intended for installation in cabinets*

Typ(en) / *Type(s)*:

LKVH

Beschreibung
Elektroinstallationskanalsystem aus PC/ABS,
halogenfrei nach EN 50267-2-2:1998-06

Description
*Cable trunking system made of PC/ABS,
halogen free according to
EN 50267-2-2:1998-06*

Nenngröße
Nominal dimension
(mm)
50x37,5 75x50
50x50 75x75
50x75 75x100
75x37,5 75x125

Zubehör
Accessories
Kabelhalteklammer Typ LKV/H/H
cable retainer type LKV/H/H

Klassifizierung
Mindestlager- und Transporttemperatur - 25 °C
Anwendungshöchsttemperatur + 90 °C
Montage auf einer senkrechten oder
waagerechten Fläche
Feuer nicht ausbreitend.

Classification
*Minimum storage and transport
temperature - 25 °C
Maximum application temperature + 90 °C
Mounted on vertical or horizontal surface
Non-flame propagating.*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40034771 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-5450-0003 / 162842 / FG41 / LR

Datum / *Date*
2012-04-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034771
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034771.

Firmenzeichen
Trademark



Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG41
Section FG41