



OCENA TECHNICZNA Nr IEn - EWP - 852/2011

1. **Przedmiot oceny:** 3-żyłowe głowice wewnętrzne
typu THP – I – 20 – CF3/450-1200; THP – I – 20 – CF3/450-1200 (S);
3-żyłowe głowice napowietrzne
typu THP – N – 20 – CF3/450-1200; THP – N – 20 – CF3/450-1200 (S)
produkcji firmy RADPOL S.A.
2. **Zamawiający:** RADPOL S.A.; ul. Batorego 14; 77-300 Człuchów; Polska
3. **Dostarczone dokumenty:**
 - 1) Raport z badań Nr EWP/07/E/2011 z dn. 12.12.2011 r.
Instytut Energetyki, Warszawa
 - 2) Instrukcja montażu: "MONTAŻ GŁOWICY KABLOWEJ WNĘTRZOWEJ DO KABLI TRZYŻYŁOWYCH OPANCERZONYCH O IZOLACJI PAPIEROWEJ Z SYCIWEM NIEŚCIEKAJĄCYM I POWŁOCIE METALOWEJ; 8,7/15 kV; 12/20 kV"; THP – I – 20 – CF3/450 nr kat. 1900; THP – I – 20 – CF3/650 nr kat. 1902; THP – I – 20 – CF3/800 nr kat. 1904; THP – I – 20 – CF3/1200 nr kat. 1906; RADPOL S.A.; 16.02.2011 r.
 - 3) Instrukcja montażu: "MONTAŻ GŁOWICY KABLOWEJ WNĘTRZOWEJ DO KABLI TRZYŻYŁOWYCH OPANCERZONYCH O IZOLACJI PAPIEROWEJ Z SYCIWEM NIEŚCIEKAJĄCYM I POWŁOCIE METALOWEJ Z KOŃCÓWKAMI ŚRUBOWYMI; 8,7/15 kV; 12/20 kV"; THP – I – 20 – CF3/450 (S) nr kat. 1901; THP – I – 20 – CF3/650 (S) nr kat. 1903; THP – I – 20 – CF3/800 (S) nr kat. 1905; THP – I – 20 – CF3/1200 (S) nr kat. 1907; RADPOL S.A.; 16.02.2011 r.
 - 4) Instrukcja montażu: "MONTAŻ GŁOWICY KABLOWEJ NAPOWIETRZNEJ DO KABLI TRZYŻYŁOWYCH OPANCERZONYCH O IZOLACJI PAPIEROWEJ Z SYCIWEM NIEŚCIEKAJĄCYM I POWŁOCIE METALOWEJ; 8,7/15 kV; 12/20 kV"; THP – N – 20 – CF3/450 nr kat. 1908; THP – N – 20 – CF3/650 nr kat. 1910; THP – N – 20 – CF3/800 nr kat. 1912; THP – N – 20 – CF3/1200 nr kat. 1914; RADPOL S.A.; 16.02.2011 r.
 - 5) Instrukcja montażu: "MONTAŻ GŁOWICY KABLOWEJ NAPOWIETRZNEJ DO KABLI TRZYŻYŁOWYCH OPANCERZONYCH O IZOLACJI PAPIEROWEJ Z SYCIWEM NIEŚCIEKAJĄCYM I POWŁOCIE METALOWEJ Z KOŃCÓWKAMI ŚRUBOWYMI; 8,7/15 kV; 12/20 kV"; THP – N – 20 – CF3/450 (S) nr kat. 1909; THP – N – 20 – CF3/650 (S) nr kat. 1911; THP – N – 20 – CF3/800 (S) nr kat. 1913; THP – N – 20 – CF3/1200 (S) nr kat. 1915; RADPOL S.A.; 16.02.2011 r.



4. Ocena:

Na podstawie pozytywnych rezultatów badań typu zawartych w raporcie wymienionym w p. 3.1, uznaje się, że głowice wewnętrzne typu THP – I – 20 – CF3/450-1200; THP – I – 20 – CF3/450-1200 (S) oraz głowice napowietrzne typu THP – N – 20 – CF3/450-1200; THP – N – 20 – CF3/450-1200 (S) produkcji firmy RADPOL S.A., zmontowane zgodnie z instrukcjami montażu (p. 3.2 i 3.3, 3.4, 3.5), spełniają wymagania norm PN-E-06401-05:1990, PN-E-06401-06:1990 oraz PN-HD 629.2 S2:2006.

Głowice te nadają się ze względów technicznych do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych jako głowice wewnętrzne i napowietrzne do 3 - żyłowych kabli energetycznych na napięcie znamionowe 8,7/15 i 12/20 kV, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej typu H(A)KnFtA(y) wg PN-E-90251:1976 lub PN-HD 621 S1:2003.

Ocena Techniczna ważna do 12.12.2016 r.

Kierownik Zespołu Oceniającego
mgr inż. Maciej Owsiniński

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Lidia Gruza

KIEROWNIK
PIONU ELEKTRYCZNEGO

prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Przybysz

Warszawa, dnia 12.12.2011 r.

Wyłączne prawo dysponowania tym dokumentem zachowuje Zamawiający