

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr S.CE/PL/0659/V1/2016/582



Producent

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

niniejszym deklaruje, że wyrób:

- (1) **WYZWALACZ NAPIĘCIOWY**
- (2) **WYZWALACZ WZROSTOWY**
- (3) **STYK POMOCNICZY**
- (4) **STYK ALARMOWY**

Typ / typy: (1) **KMA-MN**, (2) **KMA-MX**, (3) **KMA-OF**, (4) **KMA-AL**.

Znak towarowy:



Podstawowe parametry: (1): $U_n = 230V$; $U_{vo} = 280V \pm 5\%$; $U_{ve} = 170V \pm 5\%$; IP20;
(2): $\sim 110-415V$; IP20;
(3)(4): $230V \sim$; 6A; IP20

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC

Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

EN 60947-5-1:2004 +A1:2009

EN 62019:1999 +A1:2003 +A11:2005 +A12:2014

EN 50581:2012

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 16**

NWP/5711, NWP/5712, NWP/5705, NWP/5706; ID 0659; S.CE/582

Radzionków, 13.01.2016

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Specjalista ds. Wdrożenia
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

.....
Imię i nazwisko, stanowisko osoby
upoważnionej do wystawienia deklaracji

www.kanlux.pl