

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2296/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SK-8
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

w zakładzie produkcyjnym:

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3001/2014 z dnia 11.07.2014 r. oraz wniosek o rozszerzenie dopuszczenia nr 3696/2016 z dnia 28.04.2016 r. i nr 4334/2017 z dnia 05.10.2017 r.
2. Sprawozdania z badań nr B/2014/139/1 z dnia 26.05.2014 r., nr B/2014/139/2 z dnia 26.05.2014 r., nr B/2014/139/3 z dnia 26.05.2014 r., nr B/2014/139/4 z dnia 26.05.2014 r., nr B/2014/139/5 z dnia 26.05.2014 r., nr B/2014/139/6 z dnia 26.05.2014 r., nr B/2014/139/7 z dnia 26.05.2014 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” oraz sprawozdanie z badań nr 951/BA/14 z dnia 24.11.2014 r., nr 1815/BA/16 z dnia 09.08.2016 r. i nr 503/BA/17 z dnia 23.02.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2296/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa:

od **23.03.2018 r.**

do **12.01.2020 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 23.03.2018 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2296/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SK-8 w odmianach:

Nazwa oprawy	Moc oprawy	Oznaczenie modułu awaryjnego	Czas pracy w trybie awaryjnym [h]	Tryb pracy	Wykonanie	Kolor oprawy
SK8	1W 1,2W 2W 3W 3,2W	B C E	1 2 3	SE	X PT	WT WL GT GL
SK8	1W 1,2W 2W 3W 3,2W	B C	1 2 3	SA	X PT	
SK8	1W 1,2W 2W 3W 3,2W	B E*	1 2 3	SE SA	AT	
SK8	1W 1,2W 2W 3W 3,2W	B	1 2 3	SE SA	RS RU RW	
SK8	1W 1,2W 2W 3W 3,2W	F G			CB CB/CBS CB/ADL CB/ADS CB/MP4 CB/MP5	
SK8	1W 1,2W 2W 3W 3,2W	Z			CB/ADE CB/ADP	
SK8	1W 1,2W 2W 3W 3,2W				FZLV	

* tylko praca awaryjna (SE);

DYREKTOR CNBOP-PIB

brzg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 23. marca 2018 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2296/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SK-8

Typ	SK-8	
	Z - zasilana centralnie (wykonania: CB, CB/CBS, CB/ADL, CB/ADS, CB/MP4, CB/MP5, CB/ADE, CB/ADP, FZLV);	X - z własnym zasilaniem (wykonania: X, PT, AT, RS, RU, RW);
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;	0 - zasilana nieciągłe (odmiany: SE); 1 - zasilana ciągle (odmiany: SA);
Urządzenia	E - z niewymienialną lampą/lampami; G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa;	A - zawiera urządzenia testujące; E - z niewymienialną lampą/lampami; F - urządzenia automatycznego testowania zgodnie z IEC 61347-2-7, oznaczone EL-T; G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina; 120 - 2 godziny; 180 - 3 godziny;
Znamionowe napięcie zasilania	220 ÷ 240 V AC; 176 ÷ 254 V DC; 24 V DC (dot. wyłącznie odmian FZLV);	220 ÷ 240 V AC 50-60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	III - dot. wyłącznie odmian FZLV;	
Źródło światła	IP44	
Czas ładowania akumulatora	moduł LED (moce: 1W; 1,2W; 2W; 3W; 3,2W)	
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Przystosowana do piktogramów	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak – dioda LED
Sposób zamocowania	tak	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	nabudowywana (nasufitowa lub naścienna)	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Materiał obudowy	do normalnego stosowania	
	tworzywo sztuczne	
Oprawy z własnym zasilaniem w wykonaniu AT, RS, RU, RW są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11,
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02.

DYREKTOR CNBOP-PIB

brzg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia 23 marca 2018 r.