



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	Zestyk położenia testowego
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Monitoring
Zgodność gamy	MasterPact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact NW DC Compact Compact NS630b...1600
Zestaw styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Rodzaj styków pomocniczych	Położenie testowe
Sposób montażu	Wydłużać
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-12: 6 A w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 8 A w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 8 A w 380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 8 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12: 0,8 A w 125 V prąd stały (DC) DC-12: 2,5 A w 24/48 V prąd stały (DC) DC-12: 0,3 A w 150 V prąd stały (DC)
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------