

## Deklaracja zgodności

W imieniu firmy Sabaj System Sp. z o.o. przy ul. Domagały 15 w Krakowie oświadczamy, że produkowane przez naszą firmę rozdzielnic typu:

| Rozdzielnice niskiego napięcia                              |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TYP/NR. KAT                                                 | Deklarowany stopień ochrony IP/NEMA |
| RP                                                          | IP 31/NEMA 2                        |
| RP/R                                                        | IP 31/NEMA 2                        |
| RP-EKO                                                      | IP 31/NEMA 2                        |
| RP SM                                                       | IP 31/NEMA 2                        |
| NRP                                                         | IP 31/NEMA 2                        |
| NRP EKO                                                     | IP 31/NEMA 2                        |
| NRP SM                                                      | IP 31/NEMA 2                        |
| Rozdzielnice licznikowe                                     |                                     |
| TYP/NR. KAT                                                 | Deklarowany stopień ochrony IP/NEMA |
| RL                                                          | IP 31/NEMA 2                        |
| RL/R                                                        | IP 31/NEMA 2                        |
| NRL                                                         | IP 31/NEMA 2                        |
| Rozdzielnice niskiego napięcia modułowe o podwyższonym IP   |                                     |
| TYP/NR. KAT                                                 | Deklarowany stopień ochrony IP/NEMA |
| RH                                                          | IP 65/NEMA 4                        |
| Rozdzielnice niskiego napięcia licznikowe o podwyższonym IP |                                     |
| TYP/NR. KAT                                                 | Deklarowany stopień ochrony IP/NEMA |
| RH                                                          | IP 65/NEMA 4                        |
| Klasa ochronności rozdzielnic: I, Klasyfikacja ogniowa: A1  |                                     |
| Rozdzielnice instalacyjne nN                                |                                     |
|                                                             |                                     |
|                                                             |                                     |
|                                                             |                                     |

Zgodne są z odnośnym wymaganiami zasadniczymi, określonymi w Dyrektywach:

1. 2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Wykonywane są zgodnie z normami:

1. PN-EN 62208:2011 - Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - Wymagania ogólne
2. PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne
3. PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
4. PN-EN 60439-1:2003 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu”.
5. PN-EN 61439-2:2011 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”.
6. PN-EN 60950-1:2007/A12:2011- Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe
7. PN-EN 13501-1:2019-02 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – (Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień) –Kategoria A1 – Niepalne

Dyrektor Produkcji  
Piotr Gorczyca

