

Deklaracja zgodności

W imieniu firmy Sabaj System Sp. z o.o. przy ul. Domagały 15 w Krakowie oświadczamy, że produkowane przez naszą firmę szafy i obudowy sterownicze typu:

Szafa sterownicza		
TYP/NR. KAT	Deklarowany stopień ochrony IP/NEMA	
DELTA (RS)	jednodrzwiowa	dwudrzwiowa
	IP 65/NEMA 4	IP55/NEMA 13
X-MODUL HD (HD)	jednodrzwiowa	dwudrzwiowa
	IP 65/NEMA 4	IP 55/NEMA 13
Obudowa sterownicza		
TYP/NR. KAT	Deklarowany stopień ochrony IP/NEMA	
RH	jednodrzwiowa	dwudrzwiowa
	IP 65/NEMA 4	IP 55/NEMA 13
RH SS	jednodrzwiowa	dwudrzwiowa
	IP 65/NEMA 4	IP 55/NEMA 13
RH TWIST	IP 66/NEMA 4	
NR	IP 31/NEMA 2	
Klasa ochronności szaf i obudów sterowniczych: I EN 60950		
Klasyfikacja ogniowa: A1		

Zgodne są z odnośnym wymaganiami zasadniczymi, określonymi w

Dyrektywach:

1. 2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Wykonywane są zgodnie z normami:

1. PN-EN 62208:2011 - Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - Wymagania ogólne
2. PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
3. PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
4. PN-EN 60950-1:2007/A12:2011- Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe
5. PN-EN 13501-1:2019-02 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – (Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień)

Dyrektor Produkcji
Piotr Gorczyca

