

Deklaracja zgodności

W imieniu firmy Sabaj System Sp. z o.o. przy ul. Domagały 15 w Krakowie oświadczamy, że produkowane przez naszą firmę rozdzielnic typu:

Rozdzielnice nN	
TYP/NR. KAT	Deklarowany stopień ochrony IP/NEMA
RPT (plastikowe z metalowymi drzwiami)	IP 31/NEMA 2
RPTN (tworzywo sztuczne z drzwiami ze stali nierdzewnej)	IP 31/NEMA 2
ALFA-SYSTEM MODUŁOWE (plastikowe)	IP 33/NEMA 2
Rozdzielnice multimedialne	
TYP/NR. KAT	Deklarowany stopień ochrony IP/NEMA
FTTMAX	IP 31/NEMA 2
Klasa ochronności rozdzielnic: I	
Klasyfikacja ogniowa: A1	

Zgodne są z odnośnym wymaganiami zasadniczymi, określonymi w
Dyrektywach:

1. 2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Wykonywane są zgodnie z normami:

1. PN-EN 62208:2011 - Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - Wymagania ogólne
2. PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne
3. PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
4. PN-EN 60439-1:2003 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu”.
5. PN-EN 61439-2:2011 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”.
6. PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)
7. PN-EN 60950-1:2007/A12:2011- Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe
8. PN-EN 13501-1:2019-02 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – (Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień)

Dyrektor Produkcji
Piotr Gorczyca

